

Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [78-4085](#), i. k. 112231GISAK0001-186

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. VASARIO 22 D.
ĮSAKymo NR. 1-66 „DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS DOKUMENTŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2012 m. birželio 29 d. Nr. 1-186
Vilnius

P a k e i ĉ i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [25-953](#); 2009, Nr. [63-2538](#)):

1. *Neteko galios nuo 2016-05-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-1](#), 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00365

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintas Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės:

2.1. papildau 1 punktą šiuo 1.4 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„1.4. statiniams ar statinių dalims, keičiant jų naudojimo paskirtį.“;

2.2. išdėstau 62 punktą taip:

„62. GAS sistemų valdymo ir rodymo įranga turi būti įrengiama GAS sistemos kontroliuojamose patalpose, kuriose budima visą parą (gaisriniame poste). Šio punkto nuostatos netaikomos GAS sistemoms, kurių gaisrų ir gedimo signalai perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą. Taisyklių priede nurodytų A ir K tipų GAS sistemos turi būti sujungtos su centralizuotu stebėjimo pultu.“;

2.3. išdėstau 63 punktą taip:

„63. Centralizuotas stebėjimo pultas turi būti įrengiamas įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpose, kuriose visą parą budintis personalas registruoja GAS sistemų gaisro ir gedimo signalus ir apie gaisrą GAS kontroliuojamose patalpose informuoja priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.“;

2.4. išdėstau priedą taip:

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklių
priedas

**PASTATŲ IR PATALPŲ, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI GAS SISTEMAS,
SĄRAŠAS**

1. Pastatų ir patalpų rodikliai (plotas, žmonių, aukštų skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti GAS sistemą, nustatomi pastatams ir patalpoms, kurios nuo kitų patalpų atskirtos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai perdangomis. Pastatų ir patalpų, neatskirtų pirmiau minėtomis priešgaisrinėmis pertvaromis ir perdangomis, atitinkami rodikliai sumuojami.

2. GAS sistema gali būti neįrengiama patalpose, kuriose yra stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, taip pat patalpose ar patalpos dalyse, kuriose maža gaisro rizika (mėsos, žuvies, daržovių, vaisių prekybos patalpos, baseinai, dušinės, plovyklos, tualetai ir pan.).

Eil. Nr.	Pastato, patalpos paskirtis [10.6.]	Rodikliai, kuriuos viršijus, privaloma įrengti GAS sistemas ⁽¹⁾			Tipas ⁽²⁾		
		plotas, F (kv. m)	žmonių skaičius, N (vnt.)	kiti rodikliai	A	K	M
1.	Gamybos, pramonės, sandėliavim o	F > 50	RN	rūsyje įrengtos gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpos			
		F > 100		A _{sg} ir B _{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos			
		F > 200		C _g kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos			
				C _g kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos			
2.	Garažų	F > 100	RN				
		F > 200		atviro tipo automobilių saugyklos, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 3 m			
3.	Gyvenamoj i (įvairioms socialinėms grupėms)	NP	N < 50 ⁽³⁾				
			N ≥ 50 ⁽³⁾				
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m			
4.	Viešbučių, sporto, specialioji	NP	N < 50				
			N ≥ 50				
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m			
5.	Religinė	NP	N < 50				
			N ≥ 50				
6.	Administra cinė, mokslo, gydymo	NP	RN				
		F > 200					
		F > 2000					
7.	Prekybos	NP	RN				
		F > 200					

Eil. Nr.	Pastato, patalpos paskirtis [10.6.]	Rodikliai, kuriuos viršijus, privaloma įrengti GAS sistemas ⁽¹⁾			Tipas ⁽²⁾		
		plotas, F (kv. m)	žmonių skaičius, N (vnt.)	kiti rodikliai	A	K	M
8.	Paslaugų, maitinimo, transporto	NP	RN				
		F > 200					
		F > 2000					
9.	Kultūros	NP	N < 50				
			N ≥ 50				
10.	Poilsio	F > 200	N < 50 ⁽³⁾				
			N ≥ 50 ⁽³⁾				
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m			
11.	Pagalbinio ūkio pastatai,	F > 400	RN				
12.	Kita (fermų), kita (ūkio), kita (šiltnamių), kita	RN	N > 100				
13.	Bet kurios paskirties pastatai	NP	RN	pastatai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro paskelbti saugomais valstybės ar savivaldybės tarybos paskelbti saugomais savivaldybės, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti kultūros paminklais			

- (1) Nustatant GAS sistemos poreikį vertinami visi eilutėje esantys rodikliai.
(2) Leidžiamas pasirinkti GAS sistemos tipas.
(3) Žmonių skaičius prilyginamas miegamųjų vietų skaičiui.
NP – GAS sistema įrengiama neatsižvelgiant į pastato ar patalpos plotą.
RN – reikalavimai nenustatomi.“

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,
ATLIEKANTIS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS,
VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS

VYTAS KAZILIŪNAS

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. [1-1](#), 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00365
Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo