

*Suvestinė redakcija nuo 2019-09-19 iki 2020-09-17*

*Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-08, i. k. 2016-00456*



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS  
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2016 m. sausio 8 d. Nr. 1-3  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 6 punktu:

1. T v i r t i n u Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1-193 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Direktorius  
vidaus tarnybos generolas

Remigijus Baniulis

PATVIRTINTA  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
departamento prie Vidaus reikalų  
ministerijos direktoriaus  
2016 m. sausio 8 d.  
įsakymu Nr. 1-3

## **TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigos ir ūkio subjektams perspėti naudojamų techninių perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS), gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos (toliau – GPIS), garsinių avarinio signalizavimo sistemų priemonių priežiūros organizavimo tvarką, PSS patikrinimą, kai įjungiamos sirenos, GPIS patikrinimą, taip pat šioje veikloje dalyvaujančių fizinių ir juridinių asmenų atsakomybę.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) yra atsakingas už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę valstybės lygiu.

3. Savivaldybių administracijų direktoriai yra atsakingi už techninių perspėjimo sistemos priemonių, esančių savivaldybės teritorijoje, priežiūros organizavimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka, šių priemonių techninę būklę ir apskaitą savivaldybės lygiu.

4. Veiklos vykdytojų, kurie valdo pavojeinguosius objektus, ūkio subjektų, kurie valdo hidrotechnikos statinius, ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Sąrašo subjektai) vadovai yra atsakingi už techninių PSS priemonių, įrengtų galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zonoje, priežiūros organizavimą, naudojimą ir techninę būklę. Techninių PSS priemonių priežiūros organizavimo ir naudojimo tvarka privalo būti suderinta su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

5. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų, kurių valdomuose, naudojamuose ar disponuojamuose pastatuose arba ant šių pastatų yra įrengiamos techninės PSS priemonės, vadovai yra atsakingi už šių priemonių fizinę saugą, o savivaldybių administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo – už šių priemonių naudojimo ir priežiūros organizavimą.

6. Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą sudaro:

6.1. kasdienis patikrinimas;

6.2. kasdienė techninė priežiūra;

6.3. periodinė techninė priežiūra;

6.4. periodinis patikrinimas;

6.5. remontas;

6.6. priemonių pakeitimas, modernizavimas, perkėlimas.

7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

### **II SKYRIUS TECHNINIŲ PSS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS**

8. Techninių PSS priemonių priežiūros darbus, išskyrus kasdienes ir periodinius patikrinimus, atlieka fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sutartis, sudarytas su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu ar Sąrašo subjektų vadovais.

9. Atskirų techninių PSS priemonių priežiūrą gali atlikti ir savivaldybių administracijų darbuotojai,

paskirti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, arba savivaldybių įstaigų ar ūkio subjektų darbuotojai, paskirti šių įstaigų ar ūkio subjektų vadovų.

10. Priežiūros darbus kontroliuoja savivaldybių administracijų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą savivaldybėje (toliau – savivaldybių CS darbuotojai) ir Sąrašo subjektų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

11. Techninių PSS priemonių priežiūra atliekama vadovaujantis šių priemonių priežiūros ir naudojimo dokumentacijos reikalavimais, Aprašu ir kitais reikalavimais, susijusiais su techninių PSS priemonių priežiūra.

12. Techninių PSS priemonių, išskyrus sirenas, periodinė techninė priežiūra ir periodiniai patikrinimai atliekami kiekvieną mėnesį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sudarytą grafiką (toliau – grafikas).

13. Sirenų periodinė techninė priežiūra, apimanti ir vizualinę apžiūrą, atliekama du kartus per metus (pavasariį ir rudenį). Šios techninės priežiūros metu sirenos gali būti įjungiamos po vieną ir ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Sirenų periodinės techninės priežiūros darbų laiką suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys techninių PSS priemonių priežiūrą.

14. Periodinės techninės priežiūros darbai, kuriems atlikti reikia daugiau kaip vienos darbo dienos, paskirstomi taip, kad paskutiniai priežiūros darbai būtų baigti grafike nurodytą dieną.

15. Už PSS įjungimą yra atsakingi savivaldybių administracijų direktorių paskirti savivaldybių administracijų darbuotojai arba savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su priešgaisrinės gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ar darbuotojai (toliau – asmenys, atsakingi už PSS įjungimą).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

16. Techninių PSS priemonių priežiūros darbus atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys apie darbų pradžią, pabaigą ir PSS būklę ir parengtį informuoja savivaldybių CS darbuotojus ir asmenis, atsakingus už PSS įjungimą.

17. Atlikta techninių PSS priemonių periodinė techninė priežiūra, periodiniai patikrinimai ir šios sistemos techninė būklė fiksuojami Paspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale, kurį sudaro šios skiltys: eilės numeris; data, laikas; gautas nurodymas, informacija; atlikti veiksmai. Už šio žurnalo pildymą yra atsakingi savivaldybių CS darbuotojai.

18. Savivaldybių CS darbuotojai apie atliktus techninių PSS priemonių periodinės techninės priežiūros darbus, PSS būklę ir parengtį informuoja PGV civilinės saugos skyrių (toliau – CS skyrius) darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, kurie ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos (toliau – CSV) darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

19. Kasdienį techninių PSS priemonių patikrinimą atlieka asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, pradėdami darbą ar budėjimą.

20. Techninių PSS priemonių periodinį patikrinimą atlieka asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, dalyvaujant savivaldybių CS darbuotojams ir techninių PSS priemonių priežiūrą atliekantiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Šio patikrinimo metu sirenos neįjungiamos.

21. Periodinis elektroninių sirenų patikrinimas tyliuoju testavimo režimu, jei tai leidžia programinė ir techninė įranga, atliekamas du kartus per mėnesį, pirmą ir trečią trečiadienį, 12. 00 val.

22. Sutrikus techninių PSS priemonių veikimui, asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, nedelsdami informuoja savivaldybių CS darbuotojus ir techninių PSS priemonių priežiūrą atliekančius fizinius ar juridinius asmenis.

23. Fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys techninių PSS priemonių priežiūrą, privalo techninių PSS priemonių veikimo sutrikimus šalinti nedelsdami, jei tai įmanoma, arba 8 p. nurodytose sutartyse numatytais terminais.

24. Savivaldybių CS darbuotojai apie visus techninių PSS priemonių veikimo sutrikimus, techninės įrangos gedimus, šių sutrikimų ar gedimų priežastis, techninių PSS priemonių veikimo atkūrimą raštu informuoja PGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, o šie – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos (toliau – PVV) Situacijų koordinavimo skyriaus (toliau – SKS) būdinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą ir darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

### **PSS patikrinimas, kai įjungiamos sirenos**

25. PSS patikrinimas, kai įjungiamos sirenos (toliau – PSS patikrinimas), yra atliekamas du kartus per metus, balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį, atlikus techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu PSS patikrinimas gali būti vykdomas kitą dieną ir kitu laiku valstybinio lygio CS pratybų metu, iš anksto pranešus apie tai atsakingiems už perspėjimą subjektams. Informacija apie patikrinimą ir prireikus rekomendacijos, kurios leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perduodamos gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus. Šių patikrinimų metu gyventojai perspėjami ir informuojami taip pat ir trumpaisiais pranešimais per GPIS.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

26. PSS patikrinimas atliekamas iš anksto apie šį patikrinimą gyventojams pranešus per visuomenės informavimo priemones. Valstybės lygiu gyventojus apie PSS patikrinimą informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savivaldybės lygiu – savivaldybių administracijos.

27. PSS patikrinimą organizuoja ir jos veikimą kontroliuoja:

27.1. valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir jam pavaldžios įstaigos;

27.2. savivaldybės lygiu – savivaldybės CS darbuotojai.

28. PSS patikrinimo dieną savivaldybių CS darbuotojai iki 10.00 val. informuoja PGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, apie pasirengimą atlikti PSS patikrinimą. Šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 11.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS būdinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

29. PSS patikrinimas atliekamas šia tvarka:

29.1. 11.52 val. įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, gyventojai perspėjami trumpaisiais pranešimais per GPIS;

29.2. 11.55 val. gyventojai informuojami apie PSS patikrinimą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus, kaip nustatyta Aprašo 25 p.

30. Savivaldybių CS darbuotojai pirminius PSS patikrinimo rezultatus (kaip PSS veikė, ar buvo veikimo sutrikimų) ne vėliau kaip iki 14.00 val.) pateikia PGV CS skyrių darbuotojams, atsakingiems už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 16.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS būdinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

31. PSS patikrinimo rezultatai pateikiami užpildytoje Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinėje (1 priedas) ir Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinėje (2 priedas). Šias suvestines savivaldybių CS darbuotojai užpildo ir per 3 darbo dienas pateikia PGV CS skyriams, kurie, atlikę atitinkamos apskrities savivaldybių PSS parengties analizę, per 2 darbo dienas elektroniniu paštu šią analizę kartu su suvestinėmis pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotojui, atsakingam už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

### **Veiksmai, kai sirenos įjungiamos nesankcionuotai**

32. Asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdami informuoja savivaldybės CS darbuotoją ir fizinius ar juridinius asmenis, atliekančius techninių PSS priemonių priežiūrą, savo tiesioginį viršininką ir Bendrąjį pagalbos centrą (toliau – BPC).

33. Savivaldybių CS darbuotojai, gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdami telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę, PGV CS skyrių ir nedelsdamas organizuoja nesankcionuoto sirenų įjungimo priežasčių tyrimą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

34. Nesankcionuoto sirenų įjungimo tyrimą atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 5 darbo dienas nustato nesankcionuoto sirenų įjungimo aplinkybes, surašo Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo aktą ir pateikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

35. Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo akte pateikiama ši informacija: kas atliko tyrimą, įvykio aprašymas, atlikti veiksmai, įjungimo priežastys, priimti sprendimai, išvados.

36. Savivaldybių CS darbuotojai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo akto kopiją nedelsdami išsiunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir PGV CS skyriui.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

## **III SKYRIUS TECHNINIŲ GPIS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS**

37. Techninių GPIS priemonių priežiūrą, išskyrus kasdienes ir periodinius patikrinimus ir 38 p. nustatytą atvejį, atlieka juridiniai asmenys pagal sutartis, pasirašytas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Tokią techninių GPIS priemonių priežiūrą juridiniai asmenys atlieka pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtą GPIS techninės priežiūros darbų aprašą.

38. Savivaldybėse įrengtos GPIS kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą vykdo savivaldybių administracijų direktorių įsakymais paskirti savivaldybių administracijų informacinių technologijų (toliau – IT) specialistai.

39. Kasdienis GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tik priemonėms, esančioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, ir BPC. Šį patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas ir BPC Vilniaus skyriaus budinčios pamainos vyresnysis specialistas, atsakingas už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvaus valdymo funkcijų atlikimą, arba jaunesnysis specialistas, atliekantis budinčios pamainos vyresniojo specialisto funkcijas, pradėdami budėjimą. Kasdienis techninių GPIS priemonių patikrinimas atliekamas pagal GPIS naudotojo vadove nustatytą tvarką: konkretaus naudotojo vardu jungiamasi prie GPIS ir tikrinama, ar veikia pagrindiniai sistemos valdymo įrankiai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

40. Jei iš BPC esančios GPIS darbo vietos prie GPIS prisijungti negalima, informuojamas BPC IT specialistas, atsakingas už tinklų priežiūrą, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS būdinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

41. Jei nepavyksta prisijungti prie GPIS iš pagrindinės darbo vietos, esančios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, arba pati sistema tekstiniu pranešimu monitoriuje praneša apie problemą, arba gavus iš BPC informaciją, kad negalima prisijungti prie GPIS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS būdinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

42. Kasdienio techninių GPIS priemonių, esančių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, patikrinimo rezultatai įrašomi į darbo žurnalą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-41 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus darbo žurnalo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

43. Periodinis techninių GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tų priemonių, kurios yra savivaldybėse. Šį patikrinimą atlieka savivaldybių administracijų direktorių paskirti GPIS naudotojai vieną kartą per savaitę, nuo 9.00 val. iki 11.00 val., šiomis dienomis:

- 43.1. pirmadieniais – Vilniaus ir Telšių apskričių savivaldybėse;
- 43.2. antradieniais – Kauno ir Tauragės apskričių savivaldybėse;
- 43.3. trečiadieniais – Klaipėdos ir Utenos apskričių savivaldybėse;
- 43.4. ketvirtadieniais – Šiaulių ir Alytaus apskričių savivaldybėse;
- 43.5. penktadieniais – Panevėžio ir Marijampolės apskričių savivaldybėse.

44. Periodinis techninių GPIS priemonių, esančių savivaldybėse, patikrinimas atliekamas iš GPIS naudotojo darbo vietos pagal GPIS naudotojo vadove nustatytą tvarką: pirmiausia prisijungiama prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo, paskui konkretaus naudotojo vardu jungiamasi prie GPIS ir tikrinama, ar veikia pagrindiniai sistemos valdymo įrankiai. Baigus patikrinimą, atsijungiama nuo GPIS, tada būtinai atsijungiama nuo saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo. GPIS patikrinimo rezultatus savivaldybių administracijų direktorių paskirti GPIS naudotojai įrašo į Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnalą.

45. Jeigu GPIS naudotojui nepavyksta 3 kartus iš eilės prisijungti prie GPIS, jis privalo nedelsdamas informuoti savivaldybės administracijos IT specialistą, atsakingą už GPIS kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą. IT specialistui patvirtinus, kad prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo prisijungta, tačiau prisijungti prie GPIS negalima, informuojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS būdinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas, kuris nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

## **GPIS patikrinimas**

46. GPIS patikrinimas atliekamas du kartus per metus balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį 11.52 val. kartu su perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimu, kurio metu yra jungiamos sirenos. Trumpasis perspėjimo pranešimas perduodamas gyventojams trimis kalbomis: 578 korinio transliavimo kanalu (toliau – kanalas) – lietuvių kalba, 525 kanalu – anglų kalba, 605 kanalu – rusų kalba, 4371 kanalu – lietuvių kalba, taip pat ir per internetą. Pranešimas kartojamas 5 kartus, pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 min. GPIS patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1-391](#), 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17445

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

#### **IV SKYRIUS**

### **TECHNINIŲ GARSINIŲ AVARINIO SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA**

47. Techninių garsinių avarinio signalizavimo sistemų priemonių priežiūra vykdoma pagal šių sistemų techninės dokumentacijos reikalavimus ir šių sistemų diegėjų pateiktas priežiūros rekomendacijas civilinės saugos sistemos subjektų vadovų nustatyta tvarka.

#### **V SKYRIUS**

### **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

48. Techninių PSS priemonių, kurių priežiūra finansuojama iš valstybės biudžeto, nurašymas dėl pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti ir likvidavimas privalo būti suderintas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.

49. Asmenys, netinkamai atlikę arba organizavę ir kontroliavę techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą arba naudojimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

---

Techninių perspėjimo sistemos  
priemonių priežiūros  
organizavimo tvarkos aprašo  
1 priedas

(Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinės forma)

PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS PATIKRINIMO DUOMENŲ SUVESTINĖ

(data)

(sudarymo vieta)

| Eil.<br>Nr. | Apskritis,<br>savivaldybės | Sirenų skaičius (vnt.) |                       |                  |                        |                  |                                |                  | Įsijungė sirenų (vnt.) |                       |                  |                        |                  |                                |                  | Neįsijungė sirenų (vnt.)* |                       |                  |                        |                  |                                |    |
|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|----|
|             |                            | iš viso                | tarp jų               |                  | savivaldybių centruose |                  | kitose gyvenamosiose vietovėse |                  | iš viso                | tarp jų               |                  | savivaldybių centruose |                  | kitose gyvenamosiose vietovėse |                  | iš viso                   | tarp jų               |                  | savivaldybių centruose |                  | kitose gyvenamosiose vietovėse |    |
|             |                            |                        | centralizuoto valdymo | vietinio valdymo | tarp jų                |                  | tarp jų                        |                  |                        | centralizuoto valdymo | vietinio valdymo | tarp jų                |                  | tarp jų                        |                  |                           | centralizuoto valdymo | vietinio valdymo | tarp jų                |                  | tarp jų                        |    |
|             |                            |                        |                       |                  | centralizuoto valdymo  | vietinio valdymo | centralizuoto valdymo          | vietinio valdymo |                        |                       |                  | centralizuoto valdymo  | vietinio valdymo | centralizuoto valdymo          | vietinio valdymo |                           |                       |                  | centralizuoto valdymo  | vietinio valdymo |                                |    |
| 1           | 2                          | 3                      | 4                     | 5                | 6                      | 7                | 8                              | 9                | 10                     | 11                    | 12               | 13                     | 14               | 15                             | 16               | 17                        | 18                    | 19               | 20                     | 21               | 22                             | 23 |

\* Priežastys, dėl kurių neįsijungę sirenos, taip pat techninės ar kitos objektyvios priežastys, dėl kurių patikrinimo metu sirenos negalėjo būti įjungiamos, pateikiamos atskirame aiškinamajame rašte. Šiame rašte nurodomos planuojamos šioms priežastims pašalinti priemonės ir preliminarūs terminai

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinės forma)

SIRENOMIS PERSPĖJAMŲ GYVENTOJŲ DUOMENŲ SUVESTINĖ

(data)

| Eil.<br>Nr. | Apskritis,<br>savivaldybės | Gyventojų skaičius, tūkst. |                           |                                      | Sirenomis perspėjamų gyventojų skaičius (tūkst., proc.) |   |           |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                               |          |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
|             |                            | iš viso                    | tarp jų                   |                                      | iš viso                                                 |   | tarp jų   |          |                                       |          | savivaldybių centruose           |          |                                       |          | kitose gyvenamosiose vietovėse   |          |                                       |          |                               |          |
|             |                            |                            | savivaldybių<br>centruose | kitose<br>gyvenamosiose<br>vietovėse |                                                         |   | gyventojų | procentų | centralizuoto<br>valdymo<br>sirenomis |          | vietinio<br>valdymo<br>sirenomis |          | centralizuoto<br>valdymo<br>sirenomis |          | vietinio<br>valdymo<br>sirenomis |          | centralizuoto<br>valdymo<br>sirenomis |          | vietinio valdymo<br>sirenomis |          |
|             |                            |                            |                           |                                      |                                                         |   |           |          | gyventojų                             | procentų | gyventojų                        | procentų | gyventojų                             | procentų | gyventojų                        | procentų | gyventojų                             | procentų | gyventojų                     | procentų |
| 1           | 2                          | 3                          | 4                         | 5                                    | 6                                                       | 7 | 8         | 9        | 10                                    | 11       | 12                               | 13       | 14                                    | 15       | 16                               | 17       | 18                                    | 19       |                               |          |
|             |                            |                            |                           |                                      |                                                         |   |           |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                               |          |
|             |                            |                            |                           |                                      |                                                         |   |           |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                                  |          |                                       |          |                               |          |

(sudarymo vieta)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pakeitimai:**

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-391](#), 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17445

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-393](#), 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14734

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo