

NORMATYVŲ SĄVADAS

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Grupė / Instaliuota galia				
			I	II	III	IV	V
			1,5-12 MW	0,9-1,5 MW	0,5-0,9 MW	0,25-0,5 MW	0,02-0,25 MW
1.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos						
1.1.	Dujinis katilas	kWh/MWh	3,4	3,4	3,4	0	0
1.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	kWh/MWh	7	7	5	-	-
1.3.	Biokuro katilas (malkos)	kWh/MWh	-	-	0	0	0
1.4.	Biokuro katilas (granulės)	kWh/MWh	-	-	-	1	1
2.	Remonto ir priežiūros sąnaudos						
2.1.	Dujinis katilas	tūkst. Lt/MW	8,5-8,35	12,6-12,5	12,8-12,6	13-12,8	14,5-13
2.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	tūkst. Lt/MW	68-57	97-92	207-97	-	-
2.3.	Biokuro katilas (malkos)	tūkst. Lt/MW	-	-	0	0	0
2.4.	Biokuro katilas (granulės)	tūkst. Lt/MW	-	-	-	24,6-37	26,6-24,6
3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos						
3.1.	Dujinis katilas	Lt/MW	4,4-6,3	6,3-7,5	7,5-9,4	9,4-12,5	12,5-31,3
3.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	Lt/MW	11,3-25	25-31,3	31,3-43,4	-	-
3.3.	Biokuro katilas (malkos)	Lt/MW	-	-	6,3-8,1	4,4-6,3	6,3-10,6
3.4.	Biokuro katilas (granulės)	Lt/MW	-	-	-	25-31,3	31,3-37,5
4.	Rezervinės galios palaikymo sąnaudos						
4.1.	Dujinis katilas	Lt/MW	3,4	3,4	3,4	0	0
4.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	Lt/MW	7	7	5	-	-
4.3.	Biokuro katilas (malkos)	Lt/MW	-	-	0	0	0
4.4.	Biokuro katilas (granulės)	Lt/MW	-	-	-	1	1
5.	Personalo sąnaudos						
5.1.	Dujinis katilas	Lt/MWh	72 (12 MW katilui)	0	0	0	0
5.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	Lt/MWh	96 (12 MW katilui)	0	0	-	-
5.3.	Biokuro katilas (malkos)	Lt/MWh	-	-	108-60	144-108	900-144
5.4.	Biokuro katilas (granulės)	Lt/MWh	-	-	-	0	0
6.	Lyginamosios vandens sąnaudos						
6.1.	Dujinis katilas	tūkst.m3/MWh	0	0	0	0	0
6.2.	Biokuro katilas (skiedros, pjuvenos, pan.)	tūkst.m3/MWh	0	0	0	0	0
6.3.	Biokuro katilas (malkos)	tūkst.m3/MWh	0	0	0	0	0
6.4.	Biokuro katilas (granulės)	tūkst.m3/MWh	0	0	0	0	0

Kuro rūšis	NVK, %	Lyginamosios kuro sąnaudos, kg _{ne} /MWh
Gamtinės dujos	95	95
	Kondensaciniams dujiniams katilams - 105	
Mazutas	86	100
Biokuras	88	101,5
	Su kondensaciniu ekonomizeriu - 105	