

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. 1-629

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) teritorinio
struktūrinio padalinio pavadinimas, buveinės adresas,

telefono numeris, elektroninio pašto adresas

(patikrinimo vieta)

**GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ PRIEŠGAISRINIO TECHNINIO PATIKRINIMO
KLAUSIMYNAS**

BENDROJI DALIS

Patikrinimą atliko _____

(pareigūno (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl patikrinimą atlikusio (-ių) pareigūno (-ų) veiksmų
Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6877, el. p. pasitikejimas@vpgt.lt

(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl priežiūros institucijos konsultacijos
Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6880, el. p. konsultacija@vpgt.lt

(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Patikrinimo teisinis pagrindas _____

(teisės akto data, pavadinimas, numeris)

Patikrinimo pobūdis _____

(planinis, neplaninis)

Tikrinamas ūkio subjektas _____

(pavadinimas, objekto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,

fizinio, juridinio asmens kodas)

Atliekant patikrinimą dalyvavęs (-ę) ūkio subjekto įgaliotas (-i) atstovas (-ai) _____

(vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas (-ai),

telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai)

Patikrinimo laikas:**Pradžia** _____
(metai, mėnuo, diena ir valanda)**Pabaiga** _____
(metai, mėnuo, diena ir valanda)**PATIKRINIMO KLAUSIMAI**

| Eil. Nr. | Kontroliniai klausimai* | Atsakymai į klausimus | | | Pastabos |
|----------|--|-----------------------|----|------------------------|----------|
| | | Taip | Ne | Neaktualu / Netikrinta | |
| 1. | Ar yra parengta gaisrinės saugos instrukcija, atitinkanti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (toliau – BGST) 1 priedo reikalavimus? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr | | | | |
| 2. | Ar yra parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, kaip tai nustatyta BGST 2 priedo reikalavimuose? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr | | | | |
| 3. | Ar yra organizuojami ir registruojami valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais? Pvz.: 1. įvadinis – visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti; 2. periodinis – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių; 3. papildomas – pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 4. | Ar vadovas arba darbuotojas, kuriam vadovas pavedė kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, yra išklaušę mokymo programą arba įvadinio mokymo programą ir turi tai patvirtinanti pažymėjimą, kaip tai yra nustatyta teisės aktuose? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215059/asr https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3152c3013aa11e5af81c7d24921dbde/asr | | | | |
| 5. | Ar vadovas organizuoja ne rečiau kaip kartą per trejus metus valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus ir atestavimą (žinių tikrinimą) pagal nustatytą programą? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214207/asr | | | | |
| Teritorijos priežiūra | | | | | |
| 6. | Ar teritorija aplink pastatą yra išvalyta, nušienauta, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose? | | | | |
| 7. | Ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų, gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų yra laisvi? | | | | |
| 8. | Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu? | | | | |
| 9. | Ar teritorijoje yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos, kai jie evakuojami iš pastatų kilus gaisro pavojui? | | | | |
| 10. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad šalia pastatų arčiau kaip 2 m nebūtų sandėliuojamos degios medžiagos? | | | | |
| Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai | | | | | |
| 11. | Ar statiniuose ir patalpose yra reikiamas pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų) skaičius, kaip tai yra nustatyta BGST 5 priede? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr | | | | |
| 12. | Ar statiniuose ir patalpose yra evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklų? Ar evakuacijos krypties ženklai yra išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško)? | | | | |
| 13. | Ar statiniuose ir patalpose esančios priešgaisrinės durys, vartai, liukai yra techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys? | | | | |
| 14. | Ar žmonių evakavimo planai parengti pagal BGST 6 priede nurodytus reikalavimus? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 15. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad evakuacijos kelių koridoriuose ir laiptinėse nebūtų įrengti veidrodžiai ir durų imitacijos? | | | | |
| 16. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad nebūtų rakinami aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų liukai, durys, išskyrus duris, turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius, automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat iš budinčio asmens pulto atrakinamas patalpas arba atrakinamas naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai), taip pat išskyrus atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų išspaudžiamu stiklu? | | | | |
| 17. | Ar evakuacijos kelių grindų danga yra pritvirtinta? | | | | |
| 18. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad pastato rūsyje ir cokoliniame aukšte nebūtų laikomi suslėgtųjų dujų balionai (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degios, labai degios medžiagos ir preparatai, sprogstamosios ir kitos pavojingos medžiagos, kurios sprogstos ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus? | | | | |
| 19. | Ar yra įrengta ir specialiais ženklais pažymėta rūkymo vieta? Ar joje yra nedegus indas nuorūkoms? | | | | |
| 20. | Ar iš rūsio langų prieduobių yra išvalytos šiukšlės? | | | | |
| 21. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad po laiptais, techninėse nišose nebūtų laikomos degios medžiagos ir preparatai? | | | | |
| 22. | Ar prie įėjimo į sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas yra nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų? | | | | |
| 23. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad pastatuose, kuriuose gydomi riboto judėjimo funkciją turintys ligoniai, kiekvienam šešetui ligonių būtų ne mažiau kaip vieneri neštuvai arba vienas vežimėlis? | | | | |
| 24. | Ar ligonių palatose atstumai tarp lovų yra ne mažesni kaip 0,8 m, o pagrindinis takas – ne siauresnis kaip 1,2 m? Ar yra laikomasi reikalavimo, kad spintelės, lovos, kėdės ir kiti daiktai turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų išeiti iš palatos? | | | | |
| 25. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad budintis personalas, pradėdamas darbą, privalo žinoti patalpose nakčiai likusių ligonių ir kitų žmonių skaičių? | | | | |
| Elektra | | | | | |
| 26. | Ar elektros tinklai, įrenginiai ir prietaisai yra tvarkingi, nepažeisti, tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu? | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| 27. | Ar priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos yra tvarkingos ir neužkrautos? Ar yra laikomasi reikalavimo, kad prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos 1 m atstumu nuo jų nebūtų laikomos bet kokios medžiagos? Ar yra laikomasi reikalavimo, kad elektros skydinėje nebūtų laikomi kiti įrenginiai ir medžiagos? | | | | |
| 28. | Ar atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų yra didesnis kaip 0,5 m? | | | | |
| 29. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad elektros lempos, šviesos sklaidytuvai, šildytuvai nebūtų uždengiami degiomis medžiagomis? | | | | |
| 30. | Ar lygintuvai, viryklės, virduliai, šildymo ir kiti elektros prietaisai naudojami tam tikslui pritaikytose vietose? Ar yra laikomasi reikalavimo, draudžiančio palikti juos įjungtus be priežiūros, (išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus)? | | | | |
| 31. | Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.)? | | | | |
| 32. | Ar nenaudojama atviroji elektros instaliacija yra išmontuota? | | | | |
| 33. | Ar apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? | | | | |
| Šildymas | | | | | |
| 34. | Ar neautomatiniai šildymo įrenginiai yra prižiūrimi ir yra laikomasi reikalavimo nepalikti jų be priežiūros? | | | | |
| 35. | Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai yra tvarkingi ir juose nėra vizualiai matomų įtrūkimų, nesandarumų? | | | | |
| 36. | Ar eksploatuojant šildymo įrenginius kuras laikomas toliau kaip 1 m nuo pakuros? | | | | |
| 37. | Ar dūmams šalinti yra naudojami tik tam skirti kanalai? | | | | |
| 38. | Ar iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią (arba baigus šildymo sezoną) ir eksploatavimo metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius yra išvalomi suodžiai? | | | | |
| Vėdinimas | | | | | |
| 39. | Ar vėdinimo kameros yra tuščios ir yra laikomasi reikalavimo nelaikyti jose įrenginių ir bet kokių medžiagų? | | | | |
| 40. | Ar vėdinimo kameros laikomos užrakintos? | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 41. | Ar (atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus) tikrinama vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninė būklė? Ar, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valomos jose susikaupusios nuosėdos? Ar tikrinimo ir valymo rezultatai įforminami raštu? | | | | |
| Darbas laboratorijose | | | | | |
| 42. | Ar suslėgtųjų, suskystintųjų ir ištirpintųjų dujų balionai yra laikomi metalinėse spintose, ne laboratorijose? | | | | |
| 43. | Ar metalinėse spintose yra prapjovos arba vėdinimo įrenginiai? | | | | |
| 44. | Ar priegose prie cheminių medžiagų laikymo vietų yra aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pvz., „Ugnis, pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.? | | | | |
| 45. | Ar bandymų įrenginių patalpose yra gaisro gesinimo ir neutralizuojančių priemonių pagal naudojamų medžiagų savybes ir technologinių procesų ypatybes? | | | | |
| Sandėliavimo reikalavimai pastatuose ir patalpose | | | | | |
| 46. | Ar sandėliavimo patalpos langai, durys ir vartai yra laisvi ir neužkrauti? | | | | |
| 47. | Ar yra laikomasi reikalavimo, kad degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliavimo patalpose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais? | | | | |
| Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga | | | | | |
| 48. | Ar gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, dūmų šalinimo sistema, priešdūminio vėdinimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, vidaus gaisrinis vandentiekis) yra paruošti naudoti, tvarkingi, sukomplektuoti ir veikiantys? | | | | |
| 49. | Ar kartą per metus atliekama 48 punkte nurodytų gaisrinės saugos sistemų ir gaisrinės automatikos įrenginių techninė priežiūra ir bandymai? Ar bandymų rezultatai yra įforminami raštu? | | | | |
| 50. | Ar pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui yra atliekama jo techninė priežiūra? | | | | |
| 51. | Ar gesintuvai yra laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, toliau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių? | | | | |
| 52. | Ar prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos? | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 53. | Ar gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai yra pripildyti vandens? | | | | |
| 54. | Ar gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai yra pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), ar nurodyta rezervuaro talpa, ar rodyklės (ženklai) tamsiuoju paros metu yra apšviestos arba užrašai ant jų fluorescenciniai? | | | | |

* Kontroliniai klausimai rengiami remiantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

BAIGIAMOJI DALIS

Informacija, pranešimai ūkio subjektui: _____

 (Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas ir pavardė)

 (parašas)
