

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
Vadovai ar jų įgalioti asmenys						
1.	Elektros įrenginių eksploatavimas	1.1. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 400 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.	Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ¹ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje.	Nėra.	20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
			Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ir vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus ² . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje.	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		1.2. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 35 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.	Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ¹ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginius išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Nėra.	20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas.	
			Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ir vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus ² . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas	
		1.3. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.	Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ¹ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.		20 akademinų valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009	VK kategorija ir ne	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas.	
			Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ir iki 1000 V įtampoje vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus ² . Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Izoliacijos, žeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, žeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	
2	Elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	2.1. Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) įmonių vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vadovavimą	Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Nėra.	20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
		įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai	Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai ir vadovauti ar vykdyti elektros objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbus.	Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
Inžinerinių kategorijų darbuotojai						
3.	Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar) vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas	3.1. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 400 kV*.	Vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiškas išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo aukštosios įtampos elektros įrenginiuose stažas. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	
		3.2. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 1000 V įtampoje.	Iki 1000 V įtampoje vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus ³ .	Aukštasis koleginiškas išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
			Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).	kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	baigimo pažymėjimas.	mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	
			Iki 1000 V įtampoje vadovauti ar vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V).	Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	PK kategorija ir ne trumpesnis kaip pusės metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
		3.3. Elektros tinklo ir jo įrenginių relinė apsauga, automatiką, valdymo ir teleinformacinės sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	Vadovauti, vadovauti ir (ar) vykdyti eksploataavimo darbus iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir jo įrenginių relinėje apsaugoje, automatikoje, valdymo ir teleinformacinėse sistemose ⁴ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Izoliacijos, žeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas. Izoliacijos, žeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas.	
		3.4. Energetikos įmonių inžineriniai (operatyviniai) darbuotojai, vykdytys elektros tinklo ir jo įrenginių technologinį valdymą ir perjungimus, atliekamus dispečerinio valdymo sistema ⁵ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir jo įrenginių technologiniam valdymui, vykdyti perjungimus dispečerinio valdymo sistema ⁵ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 6 mėnesių darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Operatyvinių perjungimų vykdymo atitinkamai iki 400 kV ir iki 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas.	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
					Operatyvinių perjungimų vykdymo auštosios ir 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	
		3.5. Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai vykdantys elektros įrenginių bandymus paaugštinta įtampa	Vadovauti ar vadovauti ir vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo jo įrenginių ar kitų elementų bandymams paaugštinta įtampa ⁴ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.	Specializuotų kursų bandymams paaugštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Specializuotų kursų bandymams paaugštinta įtampa, mokymo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę.	
4.	Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai, atsakingi už elektros energetikos iki 35 kV* įtampos objektų ir įrenginių įrengimą (montavimą).	Vadovauti ar vadovauti ir vykdyti iki 35 kV* įtampos elektros objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbus.	Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriško kvalifikacija.	Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
Darbininkų kategorijų darbuotojai						
5.	Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar)	5.1. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdamas darbus elektros tinkle ir jo įrenginiuose iki 400 kV*	Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus ⁶ . Apsaugos nuo elektros	Asmuo turi būti baigęs IV lygio elektriško profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriško kvalifikaciją arba jai lygiavertę	Nėra.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
	vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas		kategorija VK.	kvalifikaciją.		mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Ne trumpesnis kaip 6 mėnesių darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas.	
			Vykdėti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus ⁷ . Apsaugos nuo elektros kategorija PK	Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas arba dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažuotę atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		5.2. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdantis darbus elektros tinkle ir jo įrenginiuose (iki 1000 V)	Vykdėti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V darbus ⁶ . Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V).	Asmuo turi būti baigęs IV lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Nėra.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas.	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
					Ne trumpesnis kaip 3 mėnesių darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją.	
			Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V įtampoje darbus ⁸ . Apsaugos nuo elektros kategorija PK (iki 1000 V).	Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas arba dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažuotę iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		5.3. Elektrotechnikos operatyviniai-remonto darbuotojai įrenginiuose iki 400 kV*	Vykdyti elektros tinklo ir jo įrenginių iki 400 kV* įtampos operatyvinių-remonto darbuotojų funkcijas ⁹ . Apsaugos nuo elektros kategorija (VK, PK**).	Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Elektrotechnikos darbuotojas turintis teisę vykdyti darbus atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose ir kuriam suteikta atitinkama ar aukštesnė apsaugos nuo elektros kategorija. Elektrotechnikos darbuotojo vykdančio elektros įrenginių operatyvinio remonto darbuotojo funkcijas mokymo pažymėjimas.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		5.4. Aukštosios įtampos elektros įrenginius paaugštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas	Vykdyti elektros įrenginių bandymus paaugštinta iki 400 kV* įtampa ⁶ . Apsaugos nuo elektros kategorija (VK).	Asmuo turi būti baigęs IV lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Specializuotų kursų bandymams paaugštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę.	12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
					Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas .	
6.	Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	Elektros įrenginius įrengiantys darbininkai.	Vykdėti elektros įrenginių įrengimo darbus iki 35 kV*.	Asmuo turi būti baigęs IV lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal: 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***.	12 akademinų valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Pagrindinis išsilavinimas, 18 metų amžius.	Dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažuotę atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose. Elektros įrenginių montuotojų mokymo programos skirtos darbininkams baigimo pažymėjimas. Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal: 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***.	

PASTABOS:

* Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV; iki 35 kV, iki 110 kV, iki 400 kV.

** - su apsaugos nuo elektros kategorija PK gali dalyvauti vykdant operatyvinius perjungimus kaip antras asmuo.

***- atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys darbininkai, savanoriškai gali būti apmokyti ir turėti mokymo įstaigos išduotą saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

Elektrotechniniam darbuotojui, kuris turi tinkamą išsilavinimą ir buvo atestuotas energetikos įmonėje atitinkamos įtampos ir atitinkamos ar aukštesnės apsaugos nuo elektros kategorijai ir yra įgijęs pakankamą darbo stažą, atestuojantis atestavimo įstaigoje darbo stažą kaip žemesnės apsaugos nuo elektros kategorijos darbuotojo reikalavimai netaikomi.

¹ – pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu; asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; darbų vadovu; prižiūrinčiuoju.

² - pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu; asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu.

³ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu atsakingu už vartotojo elektros ūkį, asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu.

⁴ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu.

⁵ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; operatyviniu darbuotoju; darbų vadovu; prižiūrinčiuoju.

⁶ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu.

⁷ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; brigados nariu.

⁸ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; brigados nariu.

⁹ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: operatyviniu, operatyviniu remonto darbuotoju.

¹⁰ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius; remonto darbuotoju; brigados nariu.