



BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, K.Šakenio g. 12, LT- 41338 Vabalninkas, Biržų r. Tel./ faks. (8 450) 54 275. el.p.apskaita@vabalninko.birzai.lm.lt

Atsisk. sąsk. Nr. LT294010041300040032. AB DNB bankas. Kodas 40100.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290547170

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriui

2017-08-22 Nr. VS- 79

DĖL ŠILUMOS KAINOS PATVIRTINIMO

Prašome patvirtinti 1 kwh šilumos kainą 0,07 Eur.

Apskaičiavimas pateiktas 1 priede.

Gimnazijos direktorius

Laimutis Štirvydas

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS
ŠILUMOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
(Už laikotarpį nuo 2016.10.12 – 2017.05.05)

2016 metais įgyvendintas Projektas „Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos mokyklos šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, įrengiant iki 500 KW galingumo biokuro katilą“, projekto vertė 168432,66 Eur.

Išlaidų pavadinimas	Faktinės išlaidos (Eur)	Planuojamos išlaidos (Eur)
Darbo užmokestis	7860	4100
Įmokos sodrai	2435	1250
Granulės	27133	30000
Vanduo (apšildymui)	160	160
Elektros energija	1626	1625
Katilinės ir jos įrenginių amortizacija	5755	8514
Viso	44969	45649

Per laikotarpį 2016.10.12 – 2017.05.05 pagaminta 604170 kwh.

Faktinė 1 kwh savikaina 0,07 Eur

Planuojama ateinančiais sezonais pagaminti 615000 kwh.

Planinė 1 kwh savikaina 0,07 Eur

Planuojamų išlaidų paaiškinimas:

1. **Darbo užmokestis.** Skaičiuojant faktines išlaidas, kūrenimo pradžioje dirbo keturi kūrikai. Nuo 2017 metų šildymo pradžios planuojama 1,5 etato kūrikų etato.
2. **Įmokos sodrai.** Pasikeitus darbo užmokesčiui, pakito ir įmokų sodrai suma.
3. **Granulės.** Skaičiuojant faktines išlaidas, kūrenama buvo ir malkomis, ir granulėmis. Nuo 2017 metų šildymo pradžios bus kūrenama granulėmis.
4. **Katilinės ir jos įrenginių amortizacija.** 2016 metų lapkričio 11 dieną įvesta eksploatacijon du biokuro katilai, kuro sandėlis, kaminas. Skaičiuojant faktines išlaidas, ne nuo kūrenimo pradžios buvo katilinės įrenginiai įvesti eksploatacijon.

Gyventojams karštas vanduo netiekiamas, gyvatukas nešildomas.

Vyr.buhalterė



Daiva Remeikienė