

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 9 D.  
ĮSAKYMO NR. D1-289 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.09.02:2005  
„ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS“ PATVIRTINIMO“  
PAKEITIMO

2022 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

1. P a k e i ė i u statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 51.1.1 papunkčiu:

„**51.1.1. Negyvenamuosiuose pastatuose, kurių bendra vardinė atiduodamoji šildymo arba vėdinimo sistemų, įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo, oro kondicionavimo arba kombinuotąsias vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, turinčias atitinkamai šildymo ar vėdinimo funkcijas, galia yra didesnė nei 290 kW, jei tai įmanoma techniniu, ekonominiu ir funkcinio požiūriu, turi būti įrengtos pastato automatikos ir valdymo sistemos. Šių sistemų įrengimo įmanomumas vertinamas pagal Europos Komisijos 2019 m. birželio 7 d. rekomendaciją „Europos Komisijos rekomendacija (ES) 2019/2019 dėl pastatų modernizavimo“.**“

1.2. Pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„**51.2. Automatikos sistemos atlieka šias funkcijas Sistemų funkcinės galimybės turi apimti:**

**51.2.1. reguliavimo – palaiko reikalaujamas oro parametrų reikšmes nuolatinę energijos vartojimo stebėseną, duomenų kaupimą, analizę ir galimybę reguliuoti energijos suvartojimą;**

**51.2.2. sistemas ir jų įrangą saugumą – palaiko tokias parametrų reikšmes, kad ŠV ir OK sistemų įranga veiktų saugiai ŠV ir OK sistemos ir jų įranga turi būti saugi naudoti ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus;**

**51.2.3. užtikrina saugią statinio eksploataciją apsaugos nuo gaisro ir sprogo požiūriu galimybę palaikyti ryšį su prijungtomis ŠV ir OK sistemomis ir kita pastato įranga, kai ji pagaminta skirtingų gamintojų, naudojančių skirtingas technologijas ir įtaisus;**

**51.2.4. valdymo – paleidžia, stabdo įrengimus nustatyta tvarka, pritaiko jų našumą kintančiai apkrovai, kad ŠV ir OK sistemų veikla būtų ekonomiškai ir atitiktų apkrovos ypatumus pastato energijos vartojimo efektyvumo lyginamąją analizę, ŠV ir OK naudojamų sistemų efektyvumo pokyčių fiksavimą ir pastatą prižiūrinčio personalo informavimą apie energijos suvartojimo reguliavimo galimybes;**

**51.2.5. signalizavimą – tai yra informavimą informuoja apie ŠV ir OK įrangos darbą, veiklos sutrikimus, pasirinktas parametrų reikšmes. Signalizuoti privaloma prižiūrint aptarnaujant patalpas be natūralaus apšvietimo (išskyrus dušų, tualetų, persirengimo kambarių, rūbinių ir kitas pagalbines patalpas).**“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

Aplinkos ministras