

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO

2019 birželio m. 19 d. Nr. T1-177
Prienai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-261 „Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019 m. birželio 12 d. raštą Nr. 131 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano derinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Derinti akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų planą (pridedama).

Šis sprendimas ne teismo tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybės meras

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Gudauskienė
2019-06-18

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis

Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Jūratė Zailskienė
2019-06-18

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja
Vytautė Draugelytė

Finansų skyriaus
vedėja
Nijolė Pauzienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
(kaip tvarkytoja)
Vaida Peleckienė
2019-06-14



PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. (8 319) 61 120, faks. (8 319) 61 199, el. p. statyba@prienai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-06-18 Nr. *PAR - 194*

Projektas parengtas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-261 patvirtintu Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašu. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2019 m. birželio 12 d. rašto Nr. 131 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano derinimo“ priede detalios paaiškinta, kad investicijos būtų vykdomos siekiant gauti ekonominį efektą bei užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą ir tiekimą bendrovės klientams. Numatyti planuojamų investicijų finansavimo šaltiniai yra nuosavos ir skolintos lėšos. Investicijos išskirtos, kaip ir numatyta šilumos kainodaroje, į šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą.

I. GAMYBA

1. Susidėvėjusių biokuro katilų keitimas naujais Jiezno m. katilinėje (Mokyklos g. 1B, Jiezno m., Prienų r. sav.)

Pasibaigus 2018–2019 metų šildymo sezonui, buvo nutraukta Jiezno m. katilinės turto nuomos sutartis su UAB „Roalsa“. Šiluma buvo perkama iš nepriklausomo šilumos gamintojo - UAB „Roalsa“ ir tiekama Jiezno miesto gimnazijai, vaikų darželiui, paštui ir daugiabučiams namams. Jiezno katilinėje šiuo metu yra sumontuoti du KSVm-K 1MW ir 0,3MW galios 2009 metų gamybos kietojo kuro katilai, naudojančys durpių-skiedros mišinį. Katilinėje dirbo 4 žmonės.

Kadangi numatoma Jiezno m. pakeisti 2/3 šilumos perdavimo trasų naujomis, šilumos poreikis ir nuostoliai šilumos trasose sumažės (taip pat renovuojami gyvenamieji namai), todėl planuojamas mažesnis renovuojamos katilinės galingumas. Bendrovė planuoja sumontuoti du po 400 kW medžio granulių visiškai automatizuotus katilus. Renovavus katilinę sumažėtų sudeginamo kuro kiekis, sumažėtų aplinkos tarša. Numatoma sumažinti katilinę prižiūrinčio personalo skaičių iki 1 žmogaus.

2. Katilinės rekonstrukcija sumontuojant du biokuro katilus Balbieriškio katilinėje

Šiuo metu katilinėje įrengtas 1 MW katilas veikia neefektyviai, nes žymiai sumažėjęs vartojamos šilumos poreikis. Projekto tikslas yra rekonstruoti Balbieriškio mstl. katilinę (Parko g. 22, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.), įrengiant 2 x 0,33 MW vandens šildymo katilus, kūrenamus medžio skiedra. Minėta investicija leistų padidinti šilumos gamybos efektyvumą nuo 67 proc. iki 80 proc. ir šilumos tiekimo patikimumą vartotojams, sumažinti prižiūrinčio personalo skaičių iki 1 žmogaus, sumažinti šilumos savikainą apie 10 proc.

II. PERDAVIMAS

3. Prienų miesto šilumos trastos renovacija

Prienų rajono savivaldybei vykdant projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“, iškilo būtinybė pakeisti šilumos trastos atkarpą nuo Kęstučio g. 75 iki kameros Nr. VŠK-54, kuri yra po rekonstruojamu šaligatviu. Minėta trasa eksploatuojama nuo 1994 metų, vamzdyno diametras yra 125 mm, neatitinka termoizoliacinių reikalavimų. Rekonstrukcijos metu būtų sumažintas vamzdyno diametras iki 100 mm. Minėta investicija leistų sumažinti šilumos nuostolius termofikaciniame vamzdyne, taip pat užtikrintų minėtame ruože saugų ir patikimą šilumos tiekimą.

4. Veiverių, Balbieriškio šilumos trasų renovacija

Planuojama rekonstruoti Veiverių mstl. 537 metrus šilumos trastos, kurios įrengtos prieš 40 metų. Vamzdynas lietinguoju periodu yra apsemiamas dėl šiluminės trastos statybos metu neįrengtų drenažo įrenginių. Tai lemia didelius šilumos nuostolius, be to, vamzdynas yra fiziškai susidėvėjęs, neatitinkantis termoizoliacinių reikalavimų. Balbieriškio šilumos trasų ilgis sudaro 655 metrus, jos statytos prieš 40 metų, vamzdynai susidėvėję, izoliacija pasenusi, šilumos nuostoliai siekia 35 %. Trastos ne kartą remontuotos. Minėta investicija leistų sumažinti šilumos nuostolius termofikaciniame vamzdyne, užtikrintų saugų ir patikimą šilumos tiekimą.

5. Šilumos tiekimo tinklų Jiezno mieste paprastasis remontas

Bendrovė yra atlikusi viešųjų pirkimų procedūrą ir parinkusi rangovą projektui „Šilumos tiekimo tinklų Jiezno mieste paprastasis remontas“. Bankrutavus parinktam rangovui, Jiezno m. šilumos tinklų renovacija buvo nukelta į 2019 metus. Rekonstruojami susidėvėję magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai Jiezno miesto Mokyklos, Vytauto ir Žaliosios gatvių teritorijoje. Esami šilumos tiekimo tinklai yra pakloti g/b kanaluose. Esamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius apie 30 metų. Esami šilumos tiekimo tinklai būtų pakeisti plieniniais vamzdžiais, izoliuotais pramoniniu būdu, pakloti bekanaliu būdu. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis – 283,30 m. Minėta investicija leistų sumažinti šilumos nuostolius termofikaciniame vamzdyne, užtikrintų saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

III. PARDAVIMAS

6. Šilumos apskaitos įrengimas, telemetrija

Šilumos punktuose būtų keičiami šilumos energijos apskaitos prietaisai (pasibaigus jų resursui) į nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisus renovuojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Ši investicija leistų tiksliau ir laiku apskaityti suvartojamą šilumos energiją, būtų galimybė vykdyti tikslią ir operatyvią apskaitos kontrolę.

IV. KITA

7. Katilinės ir administracijos pastato (Statybininkų g. 6, Prienai) fasado remontas

Katilinės pastatas yra baltų mūro plytų, pastatytas 1976 m. Administracijos pastatas yra baltų mūro plytų, pastatytas 1984 m. Didžiausi šilumos nuostoliai yra patiriami per pastatų sienas, stogą, pastatai neatitinka šiuolaikinių energijos taupymo reikalavimų. Minėta investicija leistų sutaupyti šilumos energijos šildymui, taip pat pagerėtų ir objektų estetinis vaizdas.

8. Ilgalaikio turto įsigijimas ir atkūrimas

Bendrovės katilinėse, transporto ūkyje numatoma pakeisti eksploatacijos metu nusidėvėjusius, morališkai ir techniškai pasenusius, dėl atsarginių dalių trūkumo ar nebuvimo neremontuojamus įrenginius ir automašinas.

Bendrojo skyriaus vedėja, laikinai einanti

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pareigas

Jūratė Mickevičienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
(vyšios tvarkytoja)

Vaida Peleckienė

Dainius Sodaitis, tel. (8 319) 61 122, el. p. dainius.sodaitis@prienai.lt

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio d.

sprendimu Nr.

AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS

Eil. Nr.	INVESTICIJŲ PAVADINIMAS	Šilumos gamybos verslo vienetas				Šilumos perdavimo verslo vienetas				VKEKK nusidėvėjimas metais	Nusidėvėjimas (amortizacija) per metus Suma EUR	Lėšų šaltinis
		2019 m. Suma EUR	2020 m. Suma EUR	2021 m. Suma EUR	2019 m. Suma EUR	2020 m. Suma EUR	2021 m. Suma EUR	2019 m. Suma EUR	2021 m. Suma EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1.	Prienų miesto šilumos trastos renovacija				16000,00					30	533,33	Nuosavos
2.	Šilumos apskaitos įrengimas, telemetrija											
3.	Katilinės ir administracijos pastato (Statybininkų g. 6 Prienai) fasado remontas									7	1428,57	Nuosavos
4.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atkūrimas		40000,00	40000,00								Nuosavos
5.	Katilinės rekonstrukcija sumontuojant du biokuro katilus Balbieriškio katilinėje			170000,00						16	10625,00	Skolintos
6.	Šilumos tiekimo tinklų Jiezno mieste paprastas remontas				90000,00					30	3000,00	Skolintos
7.	Susidėvėjusių biokuro katilų keitimas naujais Jiezno m. katilinėje (Mokyklos g. 1B, Jiezno m., Prienų r. sav.)	170000,00								16	10625,00	Skolintos
8.	Veiverių, Balbieriškio šiluminių trasų renovacija							190000,00		30	6333,33	Skolintos
Iš viso:		170000	40000	230000	106000	210000	10000					