	Dabar galioja	Siūloma keisti[1]	Pagrindimas
	DĖL INDIVIDUALIAI APSIRŪPINANČIŲJŲ GERIAMUOJU VANDENIU VAZ		
1.	VAZ aplink individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio vandens vandenvietes – 5 metrai.	VAZ aplink individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio vandens vandenvietes – 3 metrai.	- požeminio vandens ištekliams išgauti ir naudoti nereikalingas LGT išduodamas leidimas; - įvertinus tai, kad VAZ 1-josios juostos dydis nėra pagrindinis veiksnys apsaugantis požeminio vandens išteklius nuo galimos taršos, visų svarbiausia, kad požeminio vandens gręžinys būtų įrengtas tvarkingai, pagal patvirtintas taisykles; - griežto režimo apsaugos juosta skirta apsaugoti vandenvietę nuo atsitiktinės taršos (avarijų ar kt. pramoninių veiklų vykdymo metu išsiliejusių cheminių medžiagų išsipylimo ir kt.), o tokia tarša sodų, namų ūkio teritorijose, mažai tikėtina.
	DĖL 1 VAZ JUOSTOS IR TARŠOS APRIBOJIMO JUOSTOS		
2.	Jei išgaunama nuo 0 iki 99 m^3 iš: ▪ I grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 5 m + 45 m taršos apribojimo juosta ▪ II grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 10 m + 40 m taršos apribojimo juosta; ▪ III grupės vandenvietėms privaloma nustatyti visas tris VAZ juostas. 1 VAZ juostos plotis 25 m +VAZ 2 + 3 VAZ juostos 3a sektorius (*bendrai išgaunant iki 100 m^3/p vandens 2 ir 3a juostos apie gali būti nutolusios iki 300 m nuo gręžinių.*	Jei išgaunama iki 10 m^3, ir išgautas vanduo nenaudojamas viešajam vandens tiekimui, nustatoma tik 1 VAZ juosta,: ▪ I grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 5 m; ▪ II grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 10 m; ▪ III grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 25 m. Jei išgaunama nuo 10 iki 100 m^3/p požeminio vandens arba vanduo naudojamas viešajam tiekimui, lieka galioti tie patys reikalavimai. <u>Kaip ir šiuo metu galiojančioje VAZ tvarkoje.</u> 1 VAZ juosta + taršos apribojimo juosta nustatoma, jei: ▪ I ir II grupės vandenvietes, kai išgaunama nuo 10 iki 100 m^3;	<u>Siūloma, atvejais, kada išgaunama iki 10 m^3 vandens nustatyti tik pirmąją VAZ juostą</u>, kuri priklauso nuo vandenvietės grupės, nenustatant taršos apribojimo juostos. <u>1-oji VAZ juosta ir 50 m spinduliu (įskaitant 1-ąją VAZ juostą) nustatoma, jei išgaunama nuo 10 iki 100 m^3</u> išteklių ir jei gręžinio vanduo naudojamas geriamojo vandens tiekimui ir išgaunama iki 10 m^3.

[1] Siūlomi reikalavimai galiotų naujai projektuojamoms VAZ; senoms, neįregistruotoms / neįteisintoms Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre arba atvejais, kai ūkio subjektas norėtų perskaičiuoti patvirtintą VAZ dydį pagal naujus reikalavimus.

		▪ aplink visų grupių vandenvietes, kuriose išgaunama ne daugiau kaip 10 m^3 vandens per parą vanduo ir kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui; ▪ VAZ 1 juosta ir 2 bei 3a juostos nustatomos aplink III grupės vandenvietes kai išgaunama nuo 10 iki 100 m^3/p vandens;	
	DĖL VANDENĮ NAUDOJANČIŲ NE KAIP MAISTO PRODUKTĄ		
3.	aplink požeminio gėlo vandens, kai jo neplanuojama vartoti kaip maisto produkto, mineralinio vandens, kai jo neplanuojama vartoti kaip maisto produkto, ir individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio gėlo vandens vandenvietes nustatoma tik 1-oji VAZ juosta, kurios dydis, nepriklausomai nuo vandenvietės grupės, yra 5 metrai aplink vandenvietę.	Tik 1 VAZ juosta nustatoma, jei išgaunama iki 100 m^3 ir neplanuojama išgauto vandens naudoti kaip maisto produkto[2]: ▪ I grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 5 m; ▪ II grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 10 m; ▪ III grupės vandenvietės 1 VAZ juostos plotis 25 m.	Pažymėtina, kad vadovaujantis dabar galiojančiu reglamentavimu aplink požeminio gėlo vandens, kai jo neplanuojama vartoti kaip maisto produkto, nustatoma tik 1-oji VAZ juosta, kurios dydis, nepriklausomai nuo išgavimo ir vandenvietės grupės, yra 5 metrai. Atsižvelgiant į tai, kad nėra reglamentuotas išgavimas, kuris taip pat turi didelę įtaką efektyviai požeminio vandens išteklių apsaugai, siūloma numatyti, kad atvejais, kai vanduo bus naudojamas ne kaip maisto produktais (dažniausiai naudojamas šildymui arba gamybos procesuose šaldymui) ir jo išgaunama iki 100 m^3/p, nustatyti VAZ 1 juostą, priklausomai nuo vandenvietės grupės – 5, 10 ar 25 metrus. Tais atvejais, kai išgaunam daugiau nei 100 m^3/p požeminio vandens, VAZ nustatoma neatsižvelgiant į požeminio vandens naudojimą.
	DĖL 3 VAZ JUOSTOS 3b SEKTORIAUS		
4.	Atvejai, kada nustatomi 3 VAZ juostos sektoriai: - I grupės vandenvietė (labai giliai slūgstantys ištekliai - šiaurės ir vakarų LT) – nustatomos VAZ 1, 2	VAZ 1-oji, VAZ 2-oji juostos ir VAZ 3-iosios juostos 3a ir 3 b sektoriai nustatomi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu nustatytuose angliavandeniliams telktis	Siūloma numatyti, kad 3 VAZ juostos 3 b sektorius būtų nustatomas tik toms vandenvietėms, kurios projektuojamos perspektyviuose angliavandeniliams kauptis plotuose (iš esmės tik vakarinė Lietuvos dalis).

[2] maisto produktas – požeminis vanduo skirtas gerti, virti, ruošti maistui, naudoti kitoms namų ūkio reikmėms, naudoti sąlytyje su maisto produktais ar jų gamyba, naudoti ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai ir žemės ūkio kultūrų auginimui.

	ir 3b juosta. - II grupės vandenvietė – nustatomos VAZ 1, 2 ir 3a ir 3b juostos. - III grupės vandenvietė (visai neapsaugota; maitina arti esantys paviršiniai vandens telkiniai, krituliai) – nustatomos VAZ 1, 2, ir 3a juosta.	perspektyvių uolienų litologinių-stratigrafinių kompleksų plotuose Aprašo 11.3.1 – 11.3.5 papunkčiuose nurodytais atvejais.	Vadovaujantis dabar galiojančių Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymo) nuostatomis 3 VAZ juostos 3 b sektoriuje nėra draudžiamų specifinių veiklų (kaip kad kitų VAZ atveju), o tik bendrieji, visoms VAZ, draudimai (žr. 106 str. 2 d.): 1) įrengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus gręžinius; 2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. Įstatymo 106 str. 2 d. 2 p. nurodytas draudimas yra privalomas bet kokiu atveju, ne tik VAZ, vadovaujantis Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos aprašu, o reikšmingas požeminio vandens apsaugai yra tik Įstatymo 106 str. 2 d. 1 p. Atsižvelgiant į tai siūloma parengti angliavandeniliams telktis perspektyvių plotų žemėlapį ir tik tuo atveju, jeigu vandenvietė ar jos VAZ patenka į nurodytus plotus, būtų reikalinga nustatyti 3 juostos 3 b sektorių. Todėl iš esmės Projektu tik patikslintume 3 VAZ juostos 3b sektoriaus įteisinimo būtinybę. (VAZ 3 juostos 3 b sektoriaus dydis gali būti iki 2 km nuo gręžinių, 3 a sektorius vidutiniškai nutolęs 0,6- 0,7 km nuo gręžinių).