

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629

(2014 m.

d. redakcija)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimą, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų priežiūros organizavimą, jų apsaugą, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų priežiūros organizavimą, jų apsaugą, abonentų ir vartotojų prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, abonentų prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, abonto, vartotojo pareigas ir teises, sunaudoto geriamojo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų, paviršinių nuotekų apskaitą, laikinus ir sezoninius abonentus ir vartotojus, atsakomybės ribas, laikiną abonto ir vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių atjungimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **nuotekų išvadas** – pirma nuotekų teikimo vamzdyno atkarpa, jungianti pagal geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą su abonto ir (ar) vartotojo pastato ar teritorijos vidaus nuotekų tvarkymo įrenginiais.

2.2. **vandentiekio įvadas** – pirma geriamojo vandens tiekimo vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tiekėjo kryptį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą su abonto ir (ar) vartotojo pastato ar teritorijos vidaus geriamojo vandens naudojimo įrenginiais ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingomis komunikacijomis.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme.

II SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadais įrengiami viešojoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonto ir (ar) vartotojo nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų prėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją). Abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos nurodomos sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį (toliau – Sutartis).

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadais įrengiami, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra

pripažįstama tinkama naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“.

5. Pastatytos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros bandymuose, vamzdžių ir jų sandūrų kokybės patikrinime turi dalyvauti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas privalo surašyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų išbandymo aktą. Vienas akto egzempliorius atitenka geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotui atstovui, kitas abonentui ar vartotojui.

6. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laikas derinamas su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

7. Pastatytą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą išvalo ir dezinfekuoja ją pastatęs asmuo. Atliekant šiuos darbus ir imant vandens mėginius turi dalyvauti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas.

8. Atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis.

9. Jeigu abonto ar vartotojo patalpose neįrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisas arba jeigu atsiskaitomasis geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisas ne dėl abonto ar vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar panašiai) ir abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos, privalo įrengti ar pakeisti atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, o abonentas ar vartotojas privalo sudaryti sąlygas geriamojo

vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas įrengti ar pakeisti atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą.

10. Įrengus, pakeitus ar patikrinus atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas surašo dviem egzemplioriais geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ar vartotojas. Vienas šio akto egzempliorius įteikiamas abonentui ar vartotojui, o kitas – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Abonentui ar vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie abonto ar vartotojo atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abėjuose akto egzemplioriuose.

11. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, įrengęs ar pakeitęs atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, informuoja abonentą ir vartotoją apie atsiskaitomojo apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimus ir saugų jų naudojimą, atsiskaitomojo apskaitos prietaiso plombas, lipdukus ar kitas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taikomas atsiskaitomojo apskaitos prietaiso apsaugos priemones ir apie tai, kad abonentas ir vartotojas buvo informuotas, pažymi akte, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ir vartotojas.

12. Vandentiekio įvadus, vandens apskaitos mazgus, nuotekų išvadus, nuotekų apskaitos mazgus, viešojoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtai naudojamose teritorijose) įrengia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis.

13. Vandentiekio įvadus, vandens apskaitos mazgus, nuotekų išvadus, nuotekų apskaitos mazgus, kai jie įrengiami abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise ar kitaip valdomoje ir (arba) naudojamose teritorijose, įrengia abonentas ar vartotojas.

14. Pastatytą arba rekonstruotą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vandentiekio įvadus, vandens apskaitos mazgus, nuotekų išvadus, nuotekų apskaitos mazgus prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

15. Ant priešgaisrinio vandentiekio linijos vandens apskaitos mazgas neįrengiamas.

16. Nuotekų apskaitos mazgas įrengiamas pagrindiniame išvade, į kurį suteka visos statinio nuotekos.

17. Asmenys, planuojantys perkelti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą į kitą vietą, infrastruktūros perkėlimą privalo suderinti su savivaldybės administracijos įgaliojais asmenimis ir geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Jeigu geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliojais asmenimis.

18. Jeigu perkeliant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą susidaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

III SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS

19. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą įrengia ar jos įrengimą organizuoja paviršinių nuotekų tvarkytojas savivaldybės teritorijoje, kurioje vykdoma paviršinių nuotekų tvarkymo veikla.

20. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengiama ir pripažįstama tinkama naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ patvirtinimo“.

21. Pastatytos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros patikrinime, bandymuose, vamzdžių ir jų sandūrų kokybės patikrinime turi dalyvauti paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas. Paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas privalo surašyti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų išbandymo aktą. Vienas akto egzempliorius atitenka paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotui atstovui, kitas abonentui.

22. Pastatytą arba rekonstruotą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prijungia paviršinių nuotekų tvarkytojas.

23. Asmenys, planuojantys perkelti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą į kitą vietą, infrastruktūros perkėlimą privalo suderinti su savivaldybės administracijos įgaliojais asmenimis ir paviršinių nuotekų tvarkytoju. Jeigu paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti paviršinių nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliojais asmenimis.

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

24. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę, jo priežiūros organizavimą ir remontą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų

tvarkymo infrastruktūros objekto priežiūra ir remontas atliekami infrastruktūros objekto savininko lėšomis.

25. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatomis.

26. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatomis.

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS APSAUGA

27. Už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų apsaugą atsakingas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkas ar kitaip geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

28. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai privalo užtikrinti jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinę ir informacinę apsaugą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinę ir informacinę apsaugą vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.

29. Planuojant ir vykdant žemės kasimo darbus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonoje, nustatytoje vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, nustatyta tvarka, darbus atliekantys asmenys privalo:

29.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios informuoti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją ir gauti pastarojo leidimą suplanuotiems darbams vykdyti;

29.2. užtikrinti, kad nebūtų pažeista geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra;

29.3. asmenys, atliekantys žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtą ir (arba) geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nenurodytą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ar atskiras jos dalis ar kitą infrastruktūrą ar atskiras jos dalis, privalo nedelsdami nutraukti vykdomus žemės kasimo darbus, imtis apsaugos priemonių ir iš karto, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją. Darbus galima tęsti tik suderinus jų vykdymą su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ar aptiktos kitos infrastruktūros ar atskirų jos dalių savininku, valdytoju;

29.4. apšiltinti darbų zonoje esančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą kad neužšaltų, jeigu žemės kasimo darbus planuojama vykdyti šaltuoju periodu.

30. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, šiose zonose draudžiama ir leidžiama veikla reglamentuojama Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

VI SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS APSAUGA

31. Už paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų apsaugą atsakingas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkas ar kitas asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso ar kitaip valdo ir (arba) naudoja paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

32. Prieš pradėdant žemės kasimo darbus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonoje, nustatytoje vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatyta tvarka, darbus atliekantys asmenys privalo:

32.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios informuoti paviršinių nuotekų tvarkytoją ir gauti pastarojo leidimą suplanuotiems darbams vykdyti;

32.2. užtikrinti, kad nebūtų pažeista paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra;

32.3. asmenys, atliekantys žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtą ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytojo nenurodytą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ar atskiras jos dalis ar kitą infrastruktūrą ar atskiras jos dalis, privalo nedelsdami nutraukti vykdomus žemės kasimo darbus, imtis apsaugos priemonių ir iš karto, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoti paviršinių nuotekų tvarkytoją. Darbus galima tęsti tik suderinus jų vykdymą su paviršinių nuotekų tvarkytoju ar aptiktos kitos infrastruktūros ar atskirų jos dalių savininku, valdytoju;

32.4. apšiltinti darbų zonoje esančią paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą kad neužšaltų, jeigu žemės kasimo darbus planuojama vykdyti šaltuoju periodu.

33. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, šiose zonose draudžiama ir leidžiama veikla reglamentuojama Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

VII SKYRIUS

ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMAS PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

34. Už vartotojų ir abonentų prijungimą prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos infrastruktūros atsakingas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

35. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys

dokumentai“ patvirtinimo“ nuostatomis ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais.

36. Jeigu asmuo, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, privaloma prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atsisako prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas apie tai privalo? informuoti savivaldybės administracijos įgaliotą atstovą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją.

VIII SKYRIUS

ABONENTŲ PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

37. Už abonentų prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atsakingas paviršinių nuotekų tvarkytojas.

38. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai patvirtinimo“ ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ nuostatomis ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais.

IX SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

39. Asmenims savavališkai prijungti nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros draudžiama.

40. Savavališku prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

40.1. geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir jam nedalyvaujant;

40.2. nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir jam nedalyvaujant;

40.3. jeigu asmuo nedalyvaujant geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuėmė atsiskaitomąjį geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą, arba jį perkėlė į kitą vietą, arba jį pakeitė.

41. Per savavališkai įrengtą vandentiekio įvadą vanduo netiekiamas ir šį įvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Per savavališkai įrengtą nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Savavališkai prijungtas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas atjungiami po to, kai surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytos formos aktas ir surašomas administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99¹ ir 259¹ straipsnius.

42. Savavališkai įrengto įvado ir (arba) nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

43. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros ir naudojo geriamąjį vandenį, surašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą ir informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99¹ ir 259¹ straipsnius.

44. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, surašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą ir informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99¹ ir 259¹ straipsnius.

45. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal šių Taisyklių 41 punktą atjungdamas savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi nurodyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekius (jeigu nustatoma), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis šių Taisyklių 71 punktu.

X SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRISIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

46. Asmenims ir abonentams savavališkai prijungti nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros draudžiama.

47. Savavališku prisijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros

laikomi atvejai, kai paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir jam nedalyvaujant.

48. Per savavališkai įrengtą paviršinių nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą paviršinių nuotekų tvarkytojas atjungia. Savavališkai prijungtas paviršinių nuotekų išvadas atjungiamas po to, kai surašomas paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas ir surašomas administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99¹ ir 259¹ straipsnius.

49. Savavališkai įrengto paviršinių nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

50. Paviršinių nuotekų tvarkytojas patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, surašo paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą ir informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99¹ ir 259¹ straipsnius. Jeigu nustatoma, kad į paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą savavališkai buvo šalinamos buitinės, gamybinės arba komunalinės nuotekos, paviršinių nuotekų tvarkytojas informuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančias institucijas.

51. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal šių Taisyklių 48 punktą atjungdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi nurodyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį išleistų paviršinių nuotekų kiekius (jeigu nustatoma), paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką.

XI SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, ABONENTO, VARTOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

52. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

52.1. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitaip teisėtai pagrindais valdomą ir (arba) naudojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui;

52.2. atlikus planinius arba avarinius geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų remonto arba atstatymo darbus, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį;

52.3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų nuostatomis ir šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

52.4. gavęs abonto ir (ar) vartotojo prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abontu ir (ar) vartotoju dėl abiems šalims tinkamo laiko dėl abonto ir (ar) vartotojo pastatytų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laiko;

52.5. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti abonentus ir vartotojus apie vykdomą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrūkių;

52.6. užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos ir surenkamų nuotekų tvarkymą pagal nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ;

52.7. užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

53. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

53.1. privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, aptarnauti ir remontuoti juos, raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis išpėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kurioje buvo vykdomi šie darbai, taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį;

53.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, jų apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, vamzdynų žymėjimo ženklus ir kitus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, atlygintų geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

53.3. atjungti savavališkai prijungtus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius nuo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

53.4. jei geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui likviduojant avariją jo nuosavybės teise ar kitaip valdomoje ir (arba) naudojamoje geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūroje nustatoma, kad gedimas yra ne geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, bet abonentui ar vartotojui priklausančiuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiuose, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas šiuos įrenginius suremontuoja, tačiau remonto sąnaudas apmoka abonentas ir (ar) vartotojas pagal geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą sąskaitą, jei kitaip nenustatyta Sutartyje. Apie avarijos likvidavimo ir remonto darbus ir patirtas sąnaudas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo raštu informuoti abonentą ir (ar) vartotoją.

53.5. viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kai vartotojai per 10 darbo dienų neinformuoja apie pasikeitusį buto ar kitos gyvenamosios patalpos gyventojų skaičių, turi teisę kreiptis į Gyventojų registro tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba) dėl faktinio buto ar kitos gyvenamosios patalpos gyventojų skaičiaus nustatymo. Faktinis buto ar kitos gyvenamosios patalpos gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Gyventojų registro tarnybos pateiktu dokumento išrašu ir jame oficialiai pateikta informacija ir (ar) duomenimis, gautais iš savivaldybių ar seniūnijų;

53.6. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vadovaudamasis Gyventojų registro tarnybos pateiktu dokumento išrašu ir (ar) duomenimis, gautais iš savivaldybių ir seniūnijų, turi teisę perskaičiuoti vartotojo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui mokėtinas sumas už praėjusį informavimo pareigos nevykdymo laikotarpį ir atlikto perskaičiavimo pagrindu parengti mokėjimo dokumentą ir jį pateikti vartotojui.

54. Kitos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

55. Abonentai ir vartotojai turi šias pareigas:

55.1. teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėti nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, ne rečiau kaip kartą per metus išplauti geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir (ar) geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas, pažymint apie tai pastato techniniame pase;

55.2. užtikrinti nuosavybės teise ar kitaip valdomuose ir (arba) naudojamuose statiniuose ir (ar) jų valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

55.3. užtikrinti galimybę geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui Sutartyje nustatytoje nuotekų mėginių ėmimo vietose paimti abonto (išskyrus vartotojo) išleistų tvarkyti nuotekų mėginius;

55.4. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotakyną ir nuotekų šalinimo įrenginius ir, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus išplauti nuotekų šalinimo įrenginius;

55.5. planuodami išleisti arba išleisdami nuotekas į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis;

55.6. abonentas ar vartotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, jų apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, vamzdynų žymėjimo ženklus ir kitus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

55.7. užtikrinti abonto ir (ar) vartotojo patalpose ir (ar) kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype esančių geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių priežiūros reikalavimų vykdymą ir atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų ir jų plombų saugumą;

55.8. vartotojai, atsiskaitantys pagal savivaldybių nustatytas vandens suvartojimo normas, privalo informuoti viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie pasikeitusį jų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičių. Vartotojams neinformavus viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vadovaujantis Gyventojų registro tarnybos pateiktu dokumento išrašu ir (ar) duomenimis, gautais iš savivaldybių ir seniūnijų, perskaičiavus vartotojo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui mokėtinas sumas už praėjusį informavimo pareigos nevykdymo laikotarpį ir atlikto perskaičiavimo pagrindu parengus mokėjimo dokumentą ir jį pateikęs vartotojui, atlikto perskaičiavimo pagrindu parengtą mokėjimo dokumentą vartotojas privalo apmokėti per 10 darbo dienų nuo viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo mokėjimo dokumento išsiuntimo vartotojui dienos. Apmokėjimas neatleidžia vartotojo nuo tolesnio pareigos informuoti viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie pasikeitusį buto ar kitos gyvenamosios patalpos gyventojų skaičių vykdymo;

55.9. suderinus datą ir laiką, įleisti į nuosavybės teise priklausančią butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusi geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbuotojo pažymėjimą, įrengti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų priežiūrą,

patikrinti vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą įsiskolinusiam asmeniui.

55.10. abonentai (išskyrus vartotojus) privalo vykdyti išleidžiamų nuotekų ir teršalų stebėseną, vadovaujantis Ūkio subjektų monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo";

55.11. Abonentai (išskyrus vartotojus) turi nusistatyti avarinių situacijų likvidavimo tvarką, siekiant užkirsti kelią nevalytų nuotekų patekimui į aplinką. Jeigu abonentas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleido neleistinai didelį nuotekų kiekį arba medžiagas, kurias draudžiama išleisti su nuotekomis į nuotakyną, abonentas privalo skubiai imtis priemonių sustabdyti tokį išleidimą ir atlyginti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patirtus nuostolius ir žalą gamtai. Jeigu dėl abonto kaltės sutrikdomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių darbas ir į vandens telkinius išleidžiami teršalai, nuostolius, padarytus geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui ir žalą gamtai atlygina abonentas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

56. Abonentai ir vartotojai turi šias teises:

56.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

56.2. reikalauti, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal abonto ar vartotojo prašymą, pateiktą raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo ar sustabdymo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nutrauktų ar sustabdytų geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

56.3. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti neeilinę atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, jeigu įtaria, kad naudojamas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad atsiskaitomasis apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas;

56.4. Pastatų (jų dalių, daugiabučių namų savininkų bendrijų), butų savininkai turi teisę, jeigu techniškai tai galima padaryti, įsirengti papildomus vandens apskaitos mazgus ir atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus. Per papildomus vandens apskaitos mazgus ir atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus geriamuoju vandeniu aprūpinami asmenys laikomi subabonentais. Už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų šalinimą subabonentai atsiskaito su pastatų (jų dalių, daugiabučių namų savininkų bendrijų), butų savininkais tarpusavyje suderinta tvarka. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas neturi jokių juridinių ir finansinių santykių su subabonentais;

56.6 gauti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo informaciją apie vykdomą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo pertrūkius.

57. Kitos abonentų ir vartotojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

XII SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO, ABONENTO PAREIGOS IR TEISĖS

58. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

58.1. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, užtikrindamas saugų paviršinių nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų;

58.2. atlikus planinius arba avarinius paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų remonto arba atstatymo darbus, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį;

58.3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų ir vartotojų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

58.4. gavęs abonto ir (ar) vartotojo prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abonentu ir (ar) vartotoju dėl abiem šalims tinkamo laiko dėl abonto ir (ar) vartotojo pastatytų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių patikrinimo ir darbų priėmimo laiko;

58.5. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti abonentus ir vartotojus apie vykdomą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, paviršinių nuotekų tvarkymo pertrūkius;

58.6. užtikrinti surenkamų paviršinių nuotekų tvarkymą pagal aplinkos apsaugos reikalavimus;

58.7. užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

59. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

59.1. privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, aptarnauti ir remontuoti juos raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kurioje buvo vykdomi šie darbai, taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį;

59.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, jų apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, vamzdynų žymėjimo ženklus ir kitus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, atlygintų paviršinių nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

59.3. atjungti savavališkai prijungtus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius nuo paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

59.4. jei paviršinių nuotekų tvarkytojui likviduojant avariją jo nuosavybės teise ar kitaip valdomoje ir (arba) naudojamoje paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūroje nustatoma, kad gedimas yra ne paviršinių nuotekų tvarkytojui, bet abonentui ar vartotojui priklausančiuose paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiuose, paviršinių nuotekų tvarkytojas šiuos įrenginius suremontuoja, tačiau remonto sąnaudas apmoka abonentas ir (ar) vartotojas pagal paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktą sąskaitą, jei kitaip nenustatyta Sutartyje. Apie avarijos likvidavimo ir remonto darbus ir patirtas sąnaudas paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo raštu informuoti abonentą ir (ar) vartotoją.

60. Kitos paviršinių nuotekų tvarkytojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)

nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

61. Abonentai ir vartotojai turi šias pareigas:

61.1. užtikrinti galimybę paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui paviršinių nuotekų mėginių ėmimo vietose, nustatytose Sutartyje, paimti abonto (išskyrus vartotojo) išleistų tvarkyti paviršinių nuotekų mėginius;

61.2. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

61.3. abonentas ar vartotojas, sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, jų apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, vamzdynų žymėjimo ženklus ir kitus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, privalo paviršinių nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

61.4. užtikrinti abonto ir (ar) vartotojo patalpose ir (ar) kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype esančių paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių priežiūros reikalavimų vykdymą.

62. Abonentai ir vartotojai turi šias teises:

62.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

62.2. gauti iš paviršinių nuotekų tvarkytojo informaciją apie vykdomą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo pertrūkius.

63. Kitos abonentų ir vartotojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

XIII SKYRIUS

SUNAUDOTO GERIAMOJO VANDENS IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA

64. Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsikaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu Sutartis nsnustato ko kita. Atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietoje įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta atsiskaitymui, kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas įrengia atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos prietaisą, nurodoma Sutartyje.

65. Daugiabučiuose namuose geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta atsiskaitymui yra kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus atvejus, kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to paties įvado, susitarimą geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietą pasirenka įvade ir tai numato Sutartyje su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

66. Visi atsiskaitymui naudojami atsiskaitomieji geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti ir atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl matavimo priemonių

teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nuostatas.

67. Jei geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos mazgas yra įrengtas abonto ar vartotojo patalpose, jis atsako už šių mazgų ir juose esančių atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių ir jų plombų saugumą. Abonentas ar vartotojas, pastebėjęs išlaužtas duris į apskaitos mazgų patalpas ar sugadintas spynas į šias patalpas, nedelsdamas apie tai turi pranešti telefonu, raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

68. Jeigu atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, įrengtas abonto ar vartotojo patalpose, dėl abonto ar vartotojo kaltės yra sudaužytas, sugadintas, savavališkai nuimtas, abonentas ar vartotojas turi atlyginti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaiso įsigijimo ir įrengimo sąnaudas. Abonto ar vartotojo kaltė turi būti įrodyta.

69. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patikrinimo metu nustatčius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas abonto ar vartotojo patalpose ar bendrojo naudojimo patalpose, yra sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso sparnutei stabdyti norint sumažinti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenis (atsiskaitomasis apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matomos mechaninio poveikio žymės ant atsiskaitomojo apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas atsiskaitomojo apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo informuotas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), abonto ar vartotojo sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį. Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui.

70. Šių Taisyklių 69 punkto nuostatos netaikomos metrologijos reikalavimų neatitinkantiems atsiskaitomiesiems geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisams.

71. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros ir naudojo geriamąjį vandenį, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį. Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį.

72. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos. Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne per ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį.

73. Jeigu abonto ar vartotojo patalpose neįrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas arba jeigu atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonto ar vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnutė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir

abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal savivaldybės tarybos patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas, o abonentams – pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens suvartojimo vidurkį.

74. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patikrinimo metu nustatčius, kad atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio ir esant šiems pažeidimams buvo naudojamas geriamasis vanduo iš priešgaisrinio hidranto, abonentas atsiskaito už sunaudoto geriamojo vandens kiekį, nustatytą geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, vadovaujantis Taisyklių 69 punkto nuostatomis.

75. Jeigu asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekiai nustatomi pagal savivaldybės tarybos patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas, o paviršinių nuotekų kiekis - pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.

76. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusių geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka laikinai sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus) nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena praėjus registruotame laiške nurodytam terminui) geriamojo vandens sunaudojimas vartotojams skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu sunaudoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

77. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patikrinimo metu nustatčius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas abonto ar vartotojo patalpose ar bendrojo naudojimo patalpose, yra sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniui, pažeista atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso sparnutei stabdyti norint sumažinti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenis (atsiskaitomasis apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matomos mechaninio poveikio žymės ant atsiskaitomojo apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas atsiskaitomojo apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo informuotas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (raštu,

telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), abonto ar vartotojo sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį. Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui.

78. Sunaudoto geriamojo vandens ir pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal Taisyklių 69, 71, 72 ir 77 punktus tik įsiteisėjus teismo nutarimui skirti administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 99^o straipsnį.

79. Daugiabučio namo savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendro naudojimo objektų administratorius paskirsto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti už daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vadovaudamasis atsiskaitomuoju geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenimis, o jei jie neįrengti, vadovaudamasis šių Taisyklių kurio? punkto nuostatomis.

80. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastatą prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.

81. Abonentas ar vartotojas teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis turi teisę įsirengti ir eksploatuoti atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos prietaisą, kurio paskirtis – nustatyti sunaudoto geriamojo vandens kiekį abonto ar vartotojo padaliniuose. Šiuo atveju abonentas ar vartotojas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atsiskaito pagal pirminio atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

82. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo priimtų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatytais atvejais įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Tais atvejais, kai atsiskaitomieji nuotekų apskaitos prietaisai yra neįrengti arba, nors ir yra įrengti, tačiau pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą nenaudojami atsiskaityti, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo priimtų tvarkyti nuotekų kiekis yra prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

83. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas bendroms daugiabučio namo, kito gyvenamojo namo, kuriame yra keli savininkai, reikmėms (laiptinių plovimui, šiukšlių šalintuvų plovimui, vidaus vandens tiekimo tinklų plovimui ir pan.), jei geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra nustatyta butams ir kitoms patalpoms, apskaičiuojamas pagal atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto bendrosioms namo reikmėms, rodmenis.

84. Jei daugiabučiame name geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra kiekvienas butas ar kita patalpa, tai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, apskaičiuodamas abonentui ir (ar) vartotojui tenkantį geriamojovandens kiekį, plaunant daugiabučio namo vidaus vandens tiekimo tinklus, už kurį abonentas ir (ar) vartotojas privalo apmokėti, taiko šią formulę:

$$Q_1 = \frac{Q}{P_b} \times P_1, \text{ kur:}$$

Q_1 – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, plaunant daugiabučio namo vidaus (iki daugiabučio namo įvado) vandens tiekimo tinklus, tenkantis vienam abonentui ir (ar) vartotojui, jei

geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra daugiabučio namo butas ar kita patalpa, kub. m;

Q – bendras sunaudoto geriamojo vandens kiekis, plaunant daugiabučio namo vidaus (iki daugiabučio namo įvado) vandens tiekimo tinklus, jei geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra daugiabučio namo butas ar kita patalpa, kub. m;

P_b – visų abonentų ir vartotojų, kurie naudojami geriamuoju vandeniu iš šio daugiabučio namo įvado, patalpų bendrasis naudingasis plotas, kv. m;

P_1 – vieno abonto ir vartotojo, kuris naudojami geriamuoju vandeniu iš šio daugiabučio namo įvado, patalpų bendrasis naudingasis plotas, kv. m.

Bendras sunaudoto geriamojo vandens kiekis, plaunant daugiabučio namo vidaus (iki daugiabučio namo įvado) vandens tiekimo tinklus, jei geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra daugiabučio namo butas ar kita patalpa, nustatomas pagal atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto bendrosioms daugiabučio namo reikmėms, rodmenų skirtumą po plovimo ir prieš plovimą, o jei šio apskaitos prietaiso nėra įrengto, tai apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Q = k \times A \times T \times \sqrt{H}, \text{ kur:}$$

Q – bendras sunaudoto geriamojo vandens kiekis, plaunant daugiabučio namo vidaus (iki daugiabučio namo įvado) vandens tiekimo tinklus, jei geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui yra daugiabučio namo butas ar kita patalpa, kub. m;

k – hidrotechninis dydis, kuris lygus 2,65;

A – vandens tiekimo tinklų angos plotas, kv. m;

T – plovimo laikas, s;

H – vandens slėgis, m.

85. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar priešgaisrinių hidrantų išbandymo metu, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Q_{\text{gaisr}} = n \times q \times T, \text{ kur:}$$

Q_{gaisr} – geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar priešgaisrinių hidrantų išbandymo metu, l;

n – hidrantų skaičius, vnt.;

q – vieno priešgaisrinio hidranto sunaudotas vandens kiekis, l/s;

T – hidranto naudojimo laikas, kurį geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, s.

86. Vandenį iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik gaisrui gesinti, o treniruotėms ir sistemų patikrinimui gavus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo leidimą.

87. Priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas aplinkos ministro patvirtintame Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS LAIKINIEJI IR SEZONINIAI ABONENTAI IR VARTOTOJAI

88. Laikiniu abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, pageidaujantis naudoti geriamąjį vandenį ir (ar) išleisti nuotekas, paviršines nuotekas ribotą laiką.

89. Sezoniniu abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja geriamojo vandens ne mažiau kaip 80% (aštuoniasdešimt procentų) per metus sunaudoto geriamojo vandens kiekio arba vandenį naudojantis tam tikrą laiką (sezoną).

90. Įformindamas laikiną ar sezoninį abonentą ar vartotoją, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas sudaro Sutartį su abonentui ar vartotoju,

kurioje nurodo vartojamo geriamojo vandens ir šalinamų nuotekų, paviršinių nuotekų kiekius ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir išleistas nuotekas, paviršines nuotekas tvarką.

91. Laikinasis arba sezoninis abonentas ar vartotojas turi vykdyti šių Taisyklių 55 punkte nustatytas pareigas ir turi šių Taisyklių 56 punktuose nustatytas teises.

92. Apie pageidavimą nutraukti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas laikinasis ar sezoninis abonentas ar vartotojas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui praneša raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

XV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ATSAKOMYBĖS RIBOS

93. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 ir 8 dalyse ir 13 straipsnio 4 dalyje.

94. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba paviršinių nuotekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 ir 8 dalyse.

95. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atsako už jam nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą, avarijų likvidavimą ir geriamojo vandens kokybę geriamojo vandens tiekimo infrastruktūroje.

96. Paviršinių nuotekų tvarkytojas atsako už jam nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą, avarijų likvidavimą.

97. Abonentai ir vartotojai atsako už jiems nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą, avarijų likvidavimą.

98. Abonento ar vartotojo nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo nekilnojamojo turto ribos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atsakomybės ribos, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos mazgų, atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų priklausomybė privalo būti nurodyta Sutartyje.

99. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atsako už geriamojo vandens saugą ir kokybę iki abonentui ir vartotojui nuosavybės teise ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos.

100. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, tiekiantis geriamąjį vandenį daugiabučiam namui, už geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako iki įvado į daugiabučio namo vidaus vandentiekį.

101. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atsako už priimamų nuotekų tvarkymą.

102. Abonentai ir vartotojai atsako už geriamojo vandens kokybę ir saugą jų nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančioje ar kitaip valdomoje ir (arba) naudojamoje infrastruktūroje.

103. Paviršinių nuotekų tvarkytojai atsako už priimamų paviršinių nuotekų tvarkymą.

XVI SKYRIUS

LAIKINAS ABONENTO IR VARTOTOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ATJUNGIMAS

104. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą abonentui ir

vartotojui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose nustatytais atvejais.

105. Abonentas ar vartotojas, pageidaujantis, kad jam būtų sustabdytas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui prieš 10 darbo dienų pateikia prašymą raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis.

106. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo abonto ar vartotojo prašymo gavimo dienos jį išnagrinėja ir, jei techniškai įmanoma prašymą įvykdyti, informuoja (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) apie tai abonentą ar vartotoją ir suderina su juo abonto ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo infrastruktūros objektų atjungimo datą ir laiką. Jeigu abonto ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų laikinas atjungimas yra techniškai neįmanomas atlikti, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, nurodydamas priežastis, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja abonentą ir vartotoją.

107. Jei šių Taisyklių 105 punkte nurodytame abonto ar vartotojo prašyme buvo nurodyta jo laikinai pageidaujamų atjungti geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimo data ir apmokėta už prijungimo paslaugą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas šiame prašyme nurodytą dieną be atskiro abonto ar vartotojo kreipimosi prijungia laikinai atjungtus abonto ar vartotojo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Jei abonto ar vartotojo prašyme nebuvo nurodyta laikinai atjungtų įrenginių prijungimo data, tai pasibaigus laikino atjungimo terminui, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas su abonentu ar vartotoju suderina (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) laikinai atjungtų įrenginių prijungimo datą.

XVII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

108. Asmuo, pastebėjęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros avariją arba abonto ar vartotojo nuosavybės teise ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių avariją, turi nedelsdamas apie tai pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui.

109. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.