

**DERINIMO PAŽYMA**  
**DĒL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ (TOLIAU – BENDROVĒ) PREKYBOS LANKSTUMO PASLAUGOMIS TVARKOS**  
**APRAŠO PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS)**

2022 m. lapkričio 8 d.

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
1.	LITGRID AB, 2020-10-20, 22SD-4247		
1.1	Siūlomas tvarkos aprašo skyrius: <b>VII skyrius</b> <b>LANKSTUMO PASLAUGOS</b> <b>SUTEIKTO KIEKIO APSKAITOS</b> <b>METODIKA</b>	Siūlome išlaikyti vientisumą atliekant skaičiavimus ir šiame skyriuje referuoti į <u>VERT patvirtintą pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodiką</u> , kurios principai yra tokie patys. Skirtingų metodikų egzistavimas rinkoje gali mažinti potencialių naujų dalyvių skaičių.	<b>Neatsižvelgta</b> Šiuo metu Projekte pateikiama lankstumo paslaugų suteikto kiekio apskaitos metodika sutampa su VERT patvirtinta pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodika. Tačiau ateityje Bendrovė mato galimybes naudoti daugiau nei vieną lankstumo paslaugą. Tikėtina, kad skirtingoms paslaugoms būtų naudojamos skirtingos metodikos, todėl siekiama neprisirišti prie vienos konkrečios nacionalinės metodikos, nes jos skirtųsi, atsižvelgiant į perkamų lankstumo paslaugų rūšis. Taip pat VERT yra patvirtinęs pradinę elektros energijos <b>paklausos</b> nustatymo metodiką, kuri neatsižvelgia į pasiūlos (gamybos) teikiamą lankstumą.
1.2	<b>Prekybos lankstumo paslaugomis</b> <b>tvarkos aprašo priedas</b> <b>ILGO LAIKOTARPIO AKTYVIOS</b> <b>GALIOS LANKSTUMO</b> <b>PASLAUGOS SPECIFIKACIJOS</b>  Atributas: Pasiruošimo periodas Vertė: 24 val.	Siūlome aktyvavimo laiką suderinti su kasdieniais operatyviniais rinkos dalyvių veiksmais, kaip, pavyzdžiui, dienos prieš dienos biržos pasiūlymo teikimo terminais. Tai yra, numatyti konkretų užsakymo terminą kitai dienai, kaip, pavyzdžiui, diena prieš 11 val. Lankstumo paslaugos galėtų turėti didesnę lankstumą įvairiems laikotarpiams diena prieš,	<b>Neatsižvelgta</b> Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslaugos poreikis nusakomas kai Bendrovė savo vidinėse sistemose atlieka skaičiavimus, naudodamasi įvairiais algoritmais ir duomenimis (tinklo apkrautumas, orų prognozės ir pan.). Tiksliausi duomenys būtų gaunami, kai skaičiavimai atliekami bent 24 val. prieš pirkime numatomą galimą

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		<p>kad aktyvuotas kiekis būtų įvertintas tiekėjų perkant ir parduodant elektros energiją biržoje.</p> <p>Tam, kad išvengti disbalanso atsirandančioje sistemoje dėl lankstumo paslaugų aktyvavimo, paslaugą teikiančio objekto tiekėjas privalo būti informuotas apie paslaugos aktyvavimą. Be to, šis tiekėjas, įvertinęs paslaugos aktyvavimą, privalo turėti galimybę koreguoti savo portfelio suvartojimą dienos prieš biržoje.</p> <p>Pagal dabartinį pasiūlymą yra taip, kad jei, pavyzdžiui, paslauga yra aktyvuojama 13 val. kitos dienos 13 - 14 val., tai to telkiamo objekto teikėjas negali pakeisti savo portfelio suvartojimo ir atitinkamai, perkamos elektros energijos kiekių dienos prieš biržoje.</p>	<p>lankstumo paslaugos aktyvacijos laiką. Priklausomai nuo pirkimo, lankstumo paslaugos aktyvacijos laikas skirsis (kai kuriais atvejais poreikis gali būti vakare, kai kuriais ryte ir pan). Jeigu būtų numatytas konkretus užsakymo terminas, kai kuriais atvejais tarp aktyvacijos signalo ir aktyvacijos būtų daugiau nei 24 val., todėl būtų gaunami netikslūs duomenys.</p>
1.3	<p align="center"><b>IX SKYRIUS. INFORMACIJOS MAINAI TARP OPERATORIAUS IR RINKOS DALYVIŲ</b></p>	<p>Siūlome numatyti informuoti aktyvuojamų objektų tiekėjus apie paslaugos aktyvavimą.</p>	<p><b>Neatsižvelgta</b></p> <p>Bendrovė informuoja lankstumo paslaugų teikėjus apie paslaugų aktyvavimą (žr. 41 punktą ir priedo lentelę 1). Kai kuriais atvejais Bendrovė neturės konkrečios informacijos, kurie objektai bus aktyvuoti. Pavyzdžiui, jeigu pirkimo vietoje telkėjas turi keletą objektų, bet aktyvacijai jam nereikia aktyvuoti visų objektų vienu metu, Bendrovė negali sukontroliuoti, kurie objektai bus aktyvuojami. Taigi, Bendrovė neturės pilnų duomenų. Taip pat tiekėjų išankstinis informavimas nepadės jiems koreguoti savo portfelio suvartojimą dienos prieš biržoje, nes informavimas apie aktyvaciją gali įvykti po biržos užsidarymo.</p>
1.4	<p>51.1 Operatorius teikia informaciją PSO apie planuojamus aktyvuoti</p>	<p>51.1 Operatorius teikia informaciją PSO apie planuojamus aktyvuoti lankstumo paslaugos</p>	<p><b>Atsižvelgta</b></p> <p>Projekto 51 (ex 51.1) papunktis patikslintas:</p>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
	lankstumo paslaugos pajėgumus 24 valandas prieš aktyvaciją, jei suminė aktyvacijos galia lygi ar didesnė nei 1 MW	pajėgumus <b>ne vėliau kaip</b> 24 valandas prieš aktyvaciją, jei suminė aktyvacijos galia lygi ar didesnė nei 1 MW <b>PSO suderinta tvarka ir sąlygomis.</b>  Duomenų apskaitos tvarka ir sąlygos turi būti suderintos su PSO.	„51 Operatorius teikia informaciją PSO apie planuojamus aktyvuoti lankstumo paslaugos pajėgumus <b>ne vėliau kaip</b> 24 valandas prieš aktyvaciją, jei suminė aktyvacijos galia lygi ar didesnė nei 1 MW <b>su PSO suderinta tvarka ir sąlygomis.</b> “
2.	<b>Ignitis, UAB 2020-10-20, SD-2022-393</b>		
2.1	VIII SKYRIUS LANKSTUMO PASLAUGOS SUTEIKTO KIEKIO APSKAITOS METODIKA 48 punktas	Šis punktas nurodo, kaip bus apskaičiuojamas pradinis kiekis. Jis apskaičiuojamas remiantis istoriniais duomenimis. Praktikoje gali susiklostyti situacijos, kuomet trūksta duomenų kai:  1. Objektas, dalyvaujantis telkime, yra naujas ir neturi istorinių duomenų. 2. Objekto apskaitos įrenginiai nuskaitė ne visus duomenis ir yra trūkstamų reikšmių.  Būtų tikslinga abiems atvejams turėti išimtis, kurios nurodo, kaip skaičiuojamas pradinis kiekis trūkstant duomenų.  Siūlome papildyti Tvarkos aprašo 48 punktą d. ir e. papunksčiais ir išdėstyti juos taip: d. Objektui neturint pakankamai istorinių duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti pradinį kiekį, kiekvienam periodui, kuomet buvo užsakyta telkimo paslauga pradinis kiekis nustatomas pagal anksčiausio praėjusio periodo faktinius apskaitos parodymus (pvz. periodui 15:30-15:45, pradinis kiekis	<b>Atsižvelgta</b> Projekto 47 (ex 48 punktas) punktas papildytas:  „47. n dienų didžiausių reikšmių vidurkis dt valandai t apskaičiuojamas vertinant: <...> <b>d. Objektui neturint pakankamai istorinių duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti pradinį kiekį, kiekvienam periodui, kuomet buvo aktyvuota lankstumo paslauga, pradinis kiekis nustatomas pagal anksčiausio praėjusio periodo faktinius apskaitos parodymus.</b> <b>e. Neturint reikiamų duomenų yra naudojamos atitinkamo periodo reikšmės už ankstesnį laikotarpį.</b>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		<p>nustatomas pagal periodo 15:15-15:30 faktinius apskaitos duomenis).</p> <p>e. Esant trūkstamoms reikšmėms objekto istoriniuose duomenyse, trūkstamos reikšmės ignoruojamos ir naudojami tik turimi duomenys.“</p>	
2.2	VIII SKYRIUS LANKSTUMO PASLAUGOS SUTEIKTO KIEKIO APSKAITOS METODIKA	<p>&lt;...&gt; trūksta punkto, kuriame būtų reglamentuota, kad užsakomas lankstumas neturi sukelti papildomo disbalanso už balansą atsakingos šalims (BRP). Analogiškas punktas yra įtrauktas į Litgrid pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodiką.</p> <p>Siūlome Tvarkos aprašo VIII skyrių papildyti nauju punktu ir išdėstyti jį taip:</p> <p>„Perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja už balansą atsakingos šalies (BRP), kurio vartotojo objektams buvo suteikta paklausos/ pasiūlos telkimo paslauga, faktinį balansą pagal vartotojų objektų pradinę elektros energijos paklausą/pasiūlą standartinėse disbalanso pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygose nustatyta tvarka.“</p>	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b></p> <p>Už disbalanso skaičiavimus atsakingas Perdavimo sistemos operatorius (PSO). Todėl Projekto 51 (ex 51.1) punktas nusako, kad ESO dalinsis informacija su PSO su jais suderinta tvarka ir sąlygomis.</p> <p>Žr. 1.4 pastabos vertinimą</p>
2.3	VIII skyrius LANKSTUMO PASLAUGOS SUTEIKTO KIEKIO APSKAITOS METODIKA	<p>Metodikoje aprašoma, kaip bus apskaičiuojamas suteiktos paslaugos kiekis paklausos (vartojimo) lankstumo paslaugos aktyvavimo atveju, tačiau nekalbama apie pasiūlą (gamybą), todėl siūlytumėme (i) papildyti Tvarkos aprašo VIII skyriuje nustatytą apskaitos metodiką skaičiavimais ne tik paklausos, bet ir pasiūlos atveju arba (ii) papildyti Tvarkos aprašo VIII skyrių atskirais skaičiavimais, kaip bus</p>	<p><b>Komentaras</b></p> <p>Šiuo metu, apraše pateikta apskaitos metodika yra skirta apkrovos kiekios skaičiavimams, ir nėra pilnai pritaikyta atvejams kuomet objektas yra gaminantis vartotojas ar gamintojas. Kadangi Bendrovė neturi patirties su lankstumo paslaugų įsigijimu iš gamintojų, nėra galimybių įsivertinti kaip turėtų atrodyti tikslinga apskaitos metodika skirta būtent pasiūlos valdymo pokyčio apskaičiavimui. Kai</p>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		apskaičiuojamas suteiktos paslaugos kiekis pasiūlos (gamybos) lankstumo aktyvavimo atvejais.	Bendrovė turės daugiau konkrečių atvejų su pasiūlos lankstumu, tuomet bus sudaromos atskiros metodikos ir Projektas bus papildytas.
3.	VŠĮ Energetinių tyrimų agentūra, 2022-10-22		
3.1	Lentelė 1. Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslaugos specifikacija"	<p>Lietuvos sistemai veikiant energetinio karo sąlygomis, yra galimybė susidurti su netikėto atjungimo nuo Brell žiedo atveju, taip pat sparti atsinaujinančios energetikos plėtra taip pat gali didinti tinklo perkrovas, įtampos problemas, kurios atsiranda dėl išorinių veiksnių arba vykdant planinius ir neplaninius elektros tinklo remonto, gedimų šalinimo darbus. naudojantis lankstumo įrenginiais skirstomasis tinklas gali susidurti su aktyvacijos poreikiu kasdieną, vakarinio ir rytinio piko metu.</p> <p>jei taip nutiktu nebūtų laiko keisti aprašą.</p> <p>cituoju lentelę nr. 1 iš aprašo: "Maksimalus aktyvacijų skaičius (per dieną, savaitę) 1 kartą per dieną, 2 kartus per savaitę"</p> <p><b>pasiūlymas:</b></p> <p>neapsiriboti galimu maksimalių dviejų aktyvacijų skaičiumi - 2 kartai per savaitę ir pataisyti - 2 kartai per dieną, 14 kartų per savaitę.</p>	<p><b>Neatsižvelgta</b></p> <p>Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslauga yra skirta spręsti problemas natūraliai kylančias skirstymo sistemos operatoriaus tinkle ir nėra skirtos ekstramalių situacijų sprendimui. Dabartinė paslaugos specifikacija pilnai atliepia Bendrovės poreikį.</p> <p>Sistemos stabilumo užtikrinimas yra PSO atsakomybė.</p>
4.	Fusebox OU, 2022-10-13 el. laiškas		

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
4.1	7 punktas	Kartą per metus.(pasiūlymas)	<b>Neatsižvelgta</b> 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano atnaujinimo, įskaitant lankstumo poreikio įšivertinimo dažnumas yra nurodomas Elektros energetikos įstatymo 39(1) straipsnio 1 dalyje.
4.2	32 punktas	Kodėl neturi teisės?	<b>Neatsižvelgta</b> Per 5 metus gali pasikeisti techninė objektų būklė, todėl būtina iš naujo vertinti teikėjo techninius pajėgumus.
4.3	35 punktas	Jeigu bus daromi pirkmai tai niekas nedalyvaus, per daug reikalų...reikia paprastesnio modelio rinkos žaidėjams, jei norite ,kad jis iš tikrųjų veiktų. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaina čia esmę, jei bus mokama bent 500-600 eur už mwh lankstumo, tai manua tikrai bus susidomėsiu jei mažiau vargu ... čia toks profesinis pastebėjimas...</li> <li>- Nes norinti ,kad objektas dalyvautų balansavime, jis turi atitikti techninius reikalavimus, patikėkite manimi tokių objektų nėra, tai reiškiasi klientai apsiskaičiuos ,kad jam apsimokėtų padaryti automatikos atnaujinimus,kad jo objektas iš esmės galėtų sureguoti, beabejo aš čia nekalbu apie baterijas, su jomis bus paprasčiau , bet jas dar reikia ,kad įsigytų įmonės...</li> </ul>	<b>Neatsižvelgta</b> Projekto 35 punkte numatyta, jog <i>operatorius, įšivertinęs lankstumo paslaugų poreikį (žr. II skyrių) įsigyja šias paslaugas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, lankstumo paslaugų įšigijimui nėra taikomi viešųjų pirkimų reikalavimai.</i>  Atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato išimčių dėl lankstumo paslaugų įšigijimo kitu nei įprastiniu viešojo pirkimo būdu. Lankstumo paslaugų ekonomišumo įšivertinimas ir maksimalių išlaidų lankstumo paslaugų įšigijimui nustatymas yra vykdomas kiekvienai tinklo daliai atskirai, todėl Projekte negalime pateikti konkrečių kainų rėžių.
5.	Viešųjų pirkimų tarnyba, 2022-10-21, 4s-946		
5.1	20 punktas	1. Tarnybos nuomone, lankstumo paslaugos yra viešojo pirkimo objektas, todėl jas įsigyjant taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų	<b>Komentaras</b> Projekto 35 punktas numato, kad lankstumo paslaugų įšigijimas vyks laikantis visų viešųjų pirkimų

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		<p>pirkimų įstatymas (toliau – VPI) / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PI). Atsižvelgdami į tai, manome, kad Aprašo projekto 19, 20 punktuose minimas skelbimas apie planuojamas paslaugas turi būti skelbiamas VPI / PI nustatyta tvarka (papildomai gali būti skelbiama Operatoriaus tinklapyje), o vartojamos sąvokos bei jų reikšmė turi atitikti šių įstatymų nuostatas.</p>	<p>įstatymų. Todėl, lankstumo paslaugų pirkimas bus skelbiamas VPI / PI nustatyta tvarka.</p> <p>Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Projektu siekiama reglamentuoti pirkimo santykius, kurie susiklosto iki viešųjų pirkimų procedūrų, todėl Projekte vartojamos sąvokos neturi atitikti viešųjų pirkimų sąvokų.</p>
5.2	21 punktas	<p>2. Tarnybos nuomone nėra aišku, ar Aprašo 21 punkto nuostata „&lt;...&gt; kurie techniškai gali susimąžinti ir (ar) pasididinti savo aktyvios ir reaktyvios energijos vartojimą ir (ar) gamybą &lt;...&gt;“ yra susijusi su tiekėjo techniniu (profesiniu) pajėgumu ir jo patikrinimu pirkimo metu.</p> <p>3. Aprašo projekto 21 punkto e papunkčio nuostata tikslintina. Aprašo projekto 21 punkte nurodoma „&lt;...&gt;Rinkos dalyviai lankstumo paslaugas gali teikti šiais būdais &lt;...&gt;“, o e papunktyje minimas „atvejis“.</p>	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b> Projekto 21 punktas patikslintas:</p> <p>„21. Lankstumo paslaugų teikėjais gali būti visi rinkos dalyviai, kurie <b>turi technines galimybes</b> <del>techniškai gali</del> susimąžinti ir (ar) pasididinti savo aktyvios ir reaktyvios energijos vartojimą ir (ar) gamybą. Rinkos dalyviai lankstumo paslaugas gali teikti šiais būdais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. elektros energijos pasiūlos ir paklausos valdymas;</li> <li>b. vartotojo paklausos pokyčio valdymas;</li> <li>c. paklausos telkimas;</li> <li>d. energijos kaupimas ir perkrovos valdymas;</li> </ul> <p>taip pat kitais <b>būdais</b> atvejais, jei tokiu būdu suteikiamos Operatoriaus veikloje reikalingos paslaugos, kurios būtinos nepertraukiamam ir efektyviam elektros energijos skirstymo paslaugų</p>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
			teikimui užtikrinti, įskaitant efektyviai vykdomą tinklų plėtrą. „
5.3	23 punktas	4. Dėl Aprašo 23 punkto svarstyta, ar tuo atveju, jei lankstumo paslaugų teikėjas vykdys „paklausos telkimo“ veiklą, apskaitos prietaisas ir išmanioji apskaita bus įrengti jo objektuose, ar objektuose tų subjektų, kurių pajėgumus jis sutelkia. Taip pat nėra aišku, ar šis reikalavimas yra susijęs su techniniu (profesiniu) pajėgumu, kaip jis suprantamas pagal VPI.	<p><b>Atsižvelgta</b> Projekto 23 punktas patikslintas:</p> <p>„23. Išmanusis apskaitos prietaisas ir išmanioji apskaita yra būtina lankstumo paslaugų teikimo sąlyga, todėl lankstumo paslaugų teikėjų energetikos objektuose, <b>kurių pajėgumus jis sutelkia</b>, privalo būti įrengta išmanioji apskaita.“</p>
5.4	24 punktas	5. Tarnybos nuomone, taip pat nėra aiški Aprašo projekto 24 punkto nuostata, t. y. kas laikytina „išankstine kvalifikacija“. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pagal VPI / PI nuostatas, kvalifikacija yra keliami paslaugos tiekėjui, o ne objektams. Lieka neaišku, ką reiškia formuluotė „<...> turi atitikti išankstinės kvalifikacijos reikalavimus. <b>Išankstinės kvalifikacijos reikalavimai yra taikomi individualių rinkos dalyvių arba jų grupių &lt;...&gt; objektams“.</b>	<p><b>Atsižvelgta</b> Aprašo kontekste išankstinės kvalifikacija nėra prilyginama VPI/PI analogiškai sąvokai. Todėl atsižvelgiant į komentarą, visame apraše „išankstinė kvalifikacija“ keičiama į „techniniai pajėgumai“ ir pridedamas šios sąvokos apibrėžimas.</p> <p>24 punktas patikslintas:</p> <p>„24. Rinkos dalyviai, kurie siekia dalyvauti lankstumo paslaugų rinkoje, turi atitikti <del>išankstinės kvalifikacijos</del> <b>techninių pajėgumų</b> reikalavimus. <del>Išankstinės kvalifikacijos</del> <b>Techninių pajėgumų</b> reikalavimai yra taikomi individualių rinkos dalyvių arba jų grupių, veikiančioms per tarpininkus, objektams <b>ir šių pajėgumų patikrinimas turi būti atliktas prieš lankstumo paslaugų pirkimo paskelbimą.“</b></p>
5.5	VI skyrius	6. Tarnybos nuomone nėra aiškus VI skyriaus pavadinimas, t. y. ar šiame skyriuje aprašomi keliami kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams,	<p><b>Atsižvelgta</b> Žr. 5.4 pastabos vertinimą.</p>



Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		ketinantiems dalyvauti pirkime, ar tai yra kitokio pobūdžio kvalifikacija.	
5.6	25 punktas	7. Dėl Aprašo projekto 26 punkto, Tarnyba atkreipia dėmesį, kad VPI / PI prasme tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai negali sutapti su techninės specifikacijos reikalavimais, kadangi šių reikalavimų tikslas ir paskirtis yra skirtingi. Kvalifikacijos reikalavimai keliami tiekėjams, tuo tarpu techninės specifikacijos reikalavimai nustatomi perkamam pirkimo objektui – prekei, paslaugai ar darbams.	<b>Atsižvelgta</b> Žr. 5.4 pastabos vertinimą.
5.7	27 punktas	8. Dėl Aprašo 27 punkto: vertinant paslaugos tiekėjo kvalifikaciją VPI / PI prasme, ji vertinama pilna apimtimi pagal konkretaus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, o ne iš dalies.	<b>Atsižvelgta</b> Žr. 5.4 pastabos vertinimą.
5.8	28 punktas	9. Dėl Aprašo projekto 28 punkto nuostatos Tarnyba teikia analogišką pastabą kaip nurodytoji šio rašto 7 punkte.	<b>Atsižvelgta</b> Žr. 5.4 pastabos vertinimą.
5.9	30 punktas	10. Siūlome tikslinti Aprašo projekto 30 punktą, kadangi tiekėjo kvalifikacija vertinama viešojo pirkimo metu, o ne prieš jį.	<b>Atsižvelgta</b> Žr. 5.4 pastabos vertinimą.
5.10	35 punktas	11. Siūlome patikslinti Aprašo projekto 35 punktą, nurodant, kad lankstumo paslaugos įsigyjamos ne „<...>viešųjų <b>pirkimų</b> nustatyta tvarka <...>“, o „<...> viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka“. Taip pat Tarnyba siūlo svarstyti, kaip būtų elgiamasi tuo atveju, jei viešasis pirkimas iš pirmo karto neįvyktų, arba sutarties sudarymas su paslaugos tiekėju užsitęstų (pavyzdžiui, ginčą sprendžiant teisme),	<b>Atsižvelgta iš dalies</b> Projekto 35 punktas patikslintas: „35. Operatorius, įsivertinęs lankstumo paslaugų poreikį (žr. II skyrių) įsigyja šias paslaugas <b>viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, viešųjų pirkimų nustatyta tvarka</b> , išskyrus tuos atvejus, kai remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, lankstumo paslaugų įsigijimui nėra taikomi viešųjų pirkimų reikalavimai. Esant lankstumo paslaugų poreikiui, Operatorius

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		kadangi Aprašo 35 punkto nuostata gali būti suprantama kaip ribojanti galimybę atitinkamus pirkimus paskelbti ir vėliau.	<p>skelbia pirkimą iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d., kai siekiama įsigyti lankstumo paslaugas sekantiems metams.“</p> <p>Jei viešasis pirkimas neįvyktų iš pirmo karto būtų elgiamasi pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarką, taigi manome, kad nereikia pridėti šias nuostatas į Projektą.</p>
5.11	36 punktas	<p>12. Tarnyba atkreipia dėmesį į Aprašo projekto 36 punkto nuostatas, t. y. šios informacijos skelbimą reguliuoja VPI / PI nuostatos, todėl šis Aprašo projekto punktas dubliuoja jau egzistuojantį reglamentavimą. Siūlome svarstyti klausimą dėl kitos Jums aktualios informacijos nurodymo šiame punkte.</p> <p>13. Siūlome Aprašo projekto 36 punkto e papunktyje vartoti VPI / PI vartojamas sąvokas (PI 64 straipsnio 1 dalis / VPI 55 straipsnio 1 dalis), t. y. e) „laimėtojų atrinkimo kriterijai (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą)“.</p>	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b> Projekto 36 punktas patikslintas: „36. Operatorius <b>techninėje specifikacijoje</b> skelbdamas pirkimą kartu pateikia šią informaciją“ &lt;...&gt; Projekto 36 punkto e dalis patikslinta: „e. laimėtojų atrinkimo kriterijai (<b>ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą</b> mažiausios kainos kriterijus).“</p>
5.12	39 punktas	14. Dėl Aprašo projekto 39 punkto nuostatos pažymėtina, kad nėra aišku, ar čia minima kvalifikacijos vertinimo sistema suprantama taip, kaip ji reglamentuota PI 43, 61 straipsniuose. Taip pat nėra aišku, kodėl tiekėjai turi teikti <i>kvalifikacijos atitikties įrodymus</i> , jeigu kvalifikacijos vertinimą bet kuriuo atveju ir taip atlieka pats Operatorius.	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b> Projekto 39 punktas panaikintas: <del>39. Lankstumo paslaugų teikėjai teikdami pasiūlymus prideda išankstinės kvalifikacijos atitikties įrodymus.</del></p>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
5.13	42 punktas	15. Tarnyba siūlo Aprašo projekto 42 punktą papildyti žodžiais „ir sutartyje“, nuostatą išdėstant taip: „Operatorius aktyvuoja lankstumo paslaugą pagal paslaugos techninėje specifikacijoje <b>ir sutartyje</b> nurodytus reikalavimus<...>“. Taip pat šį punktą reikėtų suderinti su Aprašo projekto 38 punktu, numatančiu, kokios kainos nurodomos tiekėjų pasiūlymuose.	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b> Projekto 41 (ex 42 punktas) punktas patikslintas: „Operatorius aktyvuoja lankstumo paslaugą pagal paslaugos techninėje specifikacijoje <b>ir sutartyje</b> nurodytus reikalavimus ir apmoka už faktinį produkto aktyvavimo laiką pagal sutartyje nustatytą kainą. Faktinis produkto aktyvavimo laikas ir kiekis yra apskaičiuojamas pagal Lankstumo paslaugos suteikto kiekio apskaitos metodiką, nurodytą Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka.“</p> <p>42 punktas nusako, pagal sutartyje nurodytus reikalavimus, taigi manome, kad nereikia atsiro suderinimo su 38 punktu.</p>
5.14	56 punktas	16. Siūlome Aprašo 56 punktą dėstyti taip: „Lankstumo paslaugų teikėjų ir jų klientų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais aktualiais teisės aktais“.	<p><b>Atsižvelgta</b> Projekto 55 ( ex 56 punktas) punktas patikslintas: „55. <b>Lankstumo paslaugų teikėjų ir jų klientų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais aktualiais teisės aktais</b> Lankstumo paslaugų teikėjų ir jų klientų duomenis tvarkomi vadovaujantis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir kitai teisės aktuose numatytais įstatymais.“</p>
5.15	Priedas	17. Atkreipiame dėmesį, kad lankstumo paslaugos (kaip ir bet kokio kito pirkimo objekto) techninė specifikacija turi būti aiški, todėl Aprašo projekto priedo 1 punkte minimas terminas pirkimo dokumentuose turi būti įrašytas nurodant konkrečią trukmę, o ne intervalą.	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b> Aprašo priedo 1 punktas neturėtų būtų skaitomas kaip techninės specifikacijos dalis. 1 punktas nusako bendrinę informaciją kiek prieš lankstumo poreikį būtų įsigijama paslauga, konkretus terminas kiekvieno pirkimo metu būtų tikslinamas. Dėl aiškumo, priedo pavadinimas pakeistas į: „ILGO LAIKOTARPIO AKTYVIOS GALIOS LANKSTUMO PASLAUGOS SPECIFIKACIJOS</p>

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
			<b>APRAŠYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“</b>
5.16		18. Tarnybos nuomone svarstyтина, ar Aprašo projekto priedo 2 punkte nurodyti matavimo vienetai neturėtų būti suderinti su Aprašo 18 punktu, kuriame nurodyta, kad „Šis veiksmas apskaitomas energijos ir (ar) galios kiekiu, kuris matuojamas kW, kWh, kVAr, ir (ar) kVArh“.	<b>Neatsižvelgta</b> Aprašo 18 punktas kalba apie galimus lankstumo paslaugas, tuo tarpu priede yra pateikiama viena konkreti paslauga kuri turi konkrečius matavimo vienetus. Todėl matavimo vienetų derinti nereikia.
5.17		19. Aprašo projekto priedo 4 punktą siūlome išbraukti, kadangi Operatoriaus iš anksto numatytų galimų tinklo perkrovų problemų teritorijos bus nurodomos konkrečiau pirkimo dokumentuose.	<b>Neatsižvelgta</b> 4 punktas, skirtas paaiškinti Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslaugą. 4 punktas ne tik nurodo, kad paslauga yra reikalinga konkrečiai vietai, bet taip pat nusako konkrečius atvejus kuriais būtų perkama paslauga. Kadangi šis punktas yra aiškinamasis, jo ištrinti nereikia.
5.18		20. Dėl Aprašo projekto priedo 6 punkte nurodyto laikotarpio, atkreipiame dėmesį, kad VPI / PI numato, jog pirkimo sutartis gali būti sudaroma 3 metų laikotarpiui. Taip pat numatomos išimtys, kada sutartys gali būti sudaromos ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui (VPI 86 straipsnio 5 dalis / PI 94 straipsnio 5 dalis), tokį sprendimą pagrindžiant. Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti nuostatą.	<b>Atsižvelgta</b> Priedo 6 punktas patikslintas: „6. Operatorius įsigyja produktą laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki <del>penkerių</del> <b>trejų</b> metų“
5.19		21. Dėl 1 lentelėje minimo Atributo – <i>Minimalus privalomas laikotarpis produkto tiekimui</i> – Tarnyba pastebi, kad nuostata nėra aiški, kadangi vartojant sąvoką „minimalus“ turėtų	<b>Atsižvelgta iš dalies</b> Kiekvieno pirkimo atveju būtų nusakoma konkreti minimali vertė. Dėl aiškumo, atributas patikslintas:

Eil. Nr.	Projekto nuostata	Išvados, pasiūlymai ir pastabos	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai, komentarai bei pataisytų nuostatų siūloma redakcija
		būti nustatoma mažiausia jos reikšmė, tuo tarpu grafoje „Vertė“ nurodomas laiko intervalas (60 min-12 val.). Atitinkamai, ši nuostata tikslinga.	„60 min – 12 val. (konkretus laikotarpis nusakomas kiekvieno pirkimo metu atskirai)“
5.20		22. Dėl 1 lentelėje minimo Atributo – <i>Minimali kaina</i> . Tarnyba atkreipia dėmesį, kad pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose negali nustatyti žemiausios kainos, todėl ši nuostata tikslinga.	<b>Atsižvelgta</b> Atributas ištrintas: „Minimali kaina – Apibrėžta pirkime“
5.21		23. Dėl 1 lentelėje minimo Atributo – <i>Aktyvacijos kaina (taip/ne)</i> . Lentelė pavadinta „ <i>Ilgą laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslaugos specifikacija</i> “. Tarnybai neaišku, vis tik kokia specifikacija nurodoma, kadangi minima kaina. Siūlytina šioje lentelėje nuostatų, susijusių su kaina, neminėti.	<b>Atsižvelgta iš dalies</b> 2 lentelėje yra pateikiamas šio atributo paaiškinimas. Dėl aiškumo, aktyvacijos ir rezervacijos kainų atributų paaiškinimas patikslinti: „Rezervacijos kaina (taip/ne) - <b>Atributas nurodo ar paslauga turi</b> kainos <b>dedamąją dedamoji</b> už lankstumo paslaugos prieinamumą (rezervaciją).“ „Aktyvacijos kaina (taip/ne) - <b>Atributas nurodo ar paslauga turi</b> kainos <b>dedamąją dedamoji</b> -už realiai pristatytą paslaugą.“
5.22		24. Turi būti peržiūrėtos visos Aprašo projekto nuostatos, suvienodinant matavimo vienetus.	<b>Neatsižvelgta</b> Žr. 5.16 pastabos vertinimą.
5.23		25. Tarnyba atkreipia dėmesį į Aprašo projekte esančias gramatines klaidas: III skyriaus pavadinime, 41 punkte, Aprašo projekto priedo 2 punkte „Paslauga matuojamas“, 1 Lentelėje minimo Atributo – Kainos žingsnis grafoje Vertė „or“.	<b>Atsižvelgta</b> Projektas patikslintas: „LANKSTUMO PASLAUGŲ EKONOMIŠKUMO ĮSIVERTINIMAS IR MAKSIMALIŲ IŠLAIDŲ NUSTATYMAS“ „2. Paslauga matuojamas galia (kW) ir energija (kW/h).“ „0,01 EUR/vienetas (kW arba 0,01 MW)“

---