



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKIMO NR. 1-
338 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2016 m. kovo 2 d. d. Nr. 1-65
Vilnius

P a k e i č i u Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“:

1. Išdėstau 3 priedo 1 lentelės „P.2.8“ eilutę taip:

„P.2.8	Gamybos, pramonės pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos ir kita)						
	A _{sg} kategorijos	10000	8000	DP	20 ⁽¹⁾	10	DP
	B _{sg} kategorijos	12000	9000	DP	20 ⁽¹⁾	10	DP
	C _g kategorijos	14000	10000	6000	20 ⁽¹⁾	10	5
	D _g kategorijos	20000	15000	6000	20 ⁽¹⁾	10	5
	E _g kategorijos	25000	15000	6000	20 ⁽¹⁾	10	5“

2. Išdėstau 3 priedo 1 lentelės ⁽¹⁾ išnašą taip:

„⁽¹⁾ Leidžiama projektuoti statinius, kurių aukštis (H) viršija skaičiuojamąją altitudę (H_{abs}). Atliekant gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimus H reikšmė pasirenkama 2 m mažesnė už H_{abs}.“

Direktorius
vidaus tarnybos generolas

Remigijus Baniulis