



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKIMO
NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

Nr.
Vilnius

1. P a k e i ĉ i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“, ir papildau jas IX skyriumi:

**„IX SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ IR NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS**

**PIRMASIS SKIRSNIS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

436. Šiame skyriuje išdėstyti bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai yra taikomi atliekų tvarkytojams (asmenims, turintiems arba privalantiems turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą) ir jų vykdomai atliekų laikymo veiklai.

437. Šio skyriaus reikalavimai taikomi atliekoms, kurios pasižymi degumo ar sprogimo požymiais, sudaro degią aplinką ir (ar) linkusios į savaiminį medžiagų užsiliepsnojamą. Prie tokių degių atliekų yra priskiriamas popierius, kartonas, mediena ir medienos gaminiai, plastikas, guma, tekstilė, metalas, užterštas degiais skysčiais, įvairūs degūs skysčiai ir bet kokios kitos atliekos, kurios kelia gaisro pavojų. Visoms kitoms su atliekomis susijusiomis veikloms, nenurodytoms Taisyklių 436 punkte, taikomi kituose šių Taisyklių skyriuose nustatyti reikalavimai. Šio skyriaus reikalavimai netaikomi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse laikomoms atliekoms.

438. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „atliekų laikymas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „teritorija“

suprantama kaip įmonės, įstaigos, organizacijos teritorija ir fizinių asmenų teritorija, kurioje laikomos atliekos.

439. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „atliekų sankaupa“ suprantama kaip krūvoje, stirtoje, konteineryje ar kitoje pakuotėje, rietuvėje, kontainerių ar kitų pakuočių grupėje ir (ar) krūvoje ar pan. laikomos atliekos. Jeigu teritorijoje (atviroje aikštelėje) atliekos laikomos atskirose sankaupose, tačiau atstumai tarp jų mažesni nei 4 m, tokia sankaupų grupė laikoma viena atliekų sankaupa. Jeigu patalpoje atliekos laikomos atskirose sankaupose, tačiau atstumai tarp jų mažesni nei 3 m, tokia sankaupų grupė laikoma viena atliekų sankaupa.

ANTRASIS SKIRSNIS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

440. Teritorijoje laikomų pavojingųjų atliekų sankaupa turi užimti ne daugiau kaip 300 m² ploto ir turi būti ne didesnė kaip 3 m aukščio. Atstumai tarp tokių pavojingųjų atliekų sankaupų turi būti ne mažesni kaip 4 m, išskyrus šių Taisyklių 441 punkte nurodytus atvejus.

441. Atstumai tarp pavojingųjų atliekų sankaupų, pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, pasižyminčių HP1 savybe (sprogiosios), turi būti ne mažesni kaip 6 m.

442. Prie įėjimo į teritoriją, kurioje laikomos pavojingosios atliekos, turi būti pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje nurodytas laikomų pavojingųjų atliekų išdėstymas teritorijoje ir laikomų atliekų srauto pavadinimas.

443. Teritorijoje ne didesnę kaip 1 m³ pavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų, o didesnę pavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų. Didesnę nei 1 m³ pavojingųjų atliekų, kurios laikomos kontaineriuose, kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 10 m atstumu iki pastatų.

444. Teritorijoje, kur yra laikomos pavojingosios atliekos, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 300 m² pavojingųjų atliekų sankaupos plotui), skirtos ir tinkamos laikomoms pavojingosioms atliekoms gesinti.

445. Visų praeigų tarp laikomų pavojingųjų atliekų sankaupų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės.

446. Pavojingosios atliekos, kai jų kiekis viršija 10 m³, turi būti laikomos tik tokiose patalpose, kuriose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir stacionari gaisro gesinimo sistema. Pavojingosios atliekos, kurios negali būti gesinamos vandenių ar putomis, turi būti laikomos patalpose, kuriose yra įrengta techniškai tvarkingai veikianti stacionari gaisro gesinimo (miltelių, gesinimo dujų, kondensuotojo aerozolio) sistema ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

447. Prie įėjimo į pastatus ar patalpas, kuriuose laikomos pavojingosios atliekos, turi būti pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje nurodytas laikomų pavojingųjų atliekų srauto pavadinimas.

448. Statiniuose ar patalpose laikomų pavojingųjų atliekų sandėliai turi užimti ne daugiau kaip 150 m² ploto ir turi būti ne didesnė kaip 3 m aukščio. Atstumai tarp tokių pavojingųjų atliekų sandėlių turi būti ne mažesni kaip 2 m. Atstumas iki stacionarios gaisro gesinimo sistemos purkštukų turi būti ne mažesnis kaip 1 m.

449. Veiklos vykdytojai turi organizuoti visų pavojingųjų atliekų sandėlių, kuriose galimas savaiminis įkaitimas, temperatūros stebėseną. Techninės priemonės, metodika ir periodiškumas temperatūrai pavojingųjų atliekų sandėliuose stebėti turi būti pasirenkami atsižvelgiant į pavojingųjų atliekų savybes, aplinkos sąlygas ir galimo savaiminio įkaitimo greitį. Atsižvelgiant į temperatūros stebėsenos rezultatus, kai yra viršijama kritinė riba, laikomas pavojingas atliekas privaloma perkrauti, kad būtų sumažinta šiluma ir savaiminio užsidegimo pavojus.

TREČIASIS SKIRSNIS NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

450. Teritorijoje laikomų nepavojingųjų atliekų sandėliai turi užimti ne daugiau kaip 600 m² ploto ir turi būti ne didesnė kaip 5 m aukščio. Atstumai tarp tokių nepavojingųjų atliekų sandėlių turi būti ne mažesni kaip 4 m.

451. Teritorijoje, kur yra laikomos nepavojingųjų atliekų sandėlios, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 600 m² nepavojingųjų atliekų sandėlios plotui), skirtos ir tinkamos laikomoms nepavojingosioms atliekoms gesinti.

452. Teritorijoje ne didesnę kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų, o didesnę kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų. Didesnę kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų, laikomų kontaineriuose, kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 10 m atstumu iki pastatų.

453. Teritorijoje laikomos nepavojingųjų atliekų sandėlios neturi užimti daugiau kaip 65 procentus aikštelės, kurioje yra laikomos atliekų sandėlios, ploto (turi būti paliekama ne mažiau kaip 35 procentai laisvo aikštelės, kurioje laikomos atliekos, ploto).

454. Teritorijoje, kurioje gali būti laikoma daugiau kaip 1 000 m³ nepavojingųjų atliekų, turi būti krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m³ laikomų nepavojingųjų atliekų.

455. Teritorijoje leidžiama laikyti daugiau kaip 1 000 m³ nepavojingųjų atliekų, jeigu nuo nepavojingųjų atliekų sandėlių ne didesniu kaip 200 m atstumu yra įrengtas gaisrinis hidrantas arba jeigu ne didesniu kaip 2 000 m atstumu yra įrengtas ir pripiltas vandens ne mažesnės kaip 1 000 m³

talpos rezervuaras ar atviras vandens telkinys, prie kurio įrengta aikštelė (ne mažesnė kaip 12x12 m) gaisrinei technikai privažiuoti.

456. Visų praeigų tarp laikomų nepavojingųjų atliekų sancaupų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės.

457. Didesnį kaip 100 m³ nepavojingų atliekų kiekį draudžiama laikyti statiniuose ir patalpose, kuriuose nėra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

458. Statiniuose, patalpose ir stoginėse nepavojingųjų atliekų sancaupa turi užimti ne daugiau kaip 300 m² ploto ir turi būti ne didesnė kaip 5 m aukščio, atstumai tarp tokių nepavojingųjų atliekų sancaupų turi būti ne mažesni kaip 3 m. Atstumas nuo laikomų nepavojingųjų atliekų sancaupų viršaus iki stogo konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 1 m.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu keičiamų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 446 punktą, įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.;

2.2. šiuo įsakymu keičiamų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 446 punktas įsigalioja 2025 m. liepos 1 d.;

2.3. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų atliekų laikymo ir tvarkymo infrastruktūros objektams šiuo įsakymu keičiamų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių IX skyriaus reikalavimai taikomi nuo 2025 m. liepos 1 d.

Direktorius
vida us tarnybos generolas

Saulius Greičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-23 Nr. 1-270 /2024 (1.4 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-23 Nr. 2024-07410
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-04-23 Nr. 280180
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Greičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS GREIČIUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-23 13:53:03
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-23 13:53:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-18 - 2025-12-17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 iki 2025-05-18 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, į.k.188605295 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-02-28 iki 2025-02-27 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, į.k.188605295 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-02-28 iki 2025-02-27
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-24)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9750fcb201aa11ef8e4be9fad87afa59
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-24 09:01:03 TAIS