

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ NEDIDELIEMS PREKYBOS,
MAITINIMO IR PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIAMS (PATALPOMS)
KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO**

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-327
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. pasitarimo protokolo Nr. 75 3.1 punktą:

1. Tvirtinu Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimyną (toliau – klausimynas) (pridedama).

2. Nurodau valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams, tikrinant nedidelius prekybos (iki 100 m²), maitinimo (iki 200 m²) ir paslaugų paskirties (iki 100 m²) statinius (patalpas), jų atitiktį vertinti pagal klausimyne nurodytus gaisrinės saugos reikalavimus, o už nustatytus kitų gaisrinės saugos reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, pažeidimus poveikio priemones taikyti tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į galimus sunkius pažeidimo padarinius.

3. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS

REMIGIJUS BANIULIS

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-327

**GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ NEDIDELIEMS PREKYBOS, MAITINIMO
IR PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIAMS (PATALPOMS) KLAUSIMYNAS**

1. Ar objekte yra gaisrinės saugos instrukcija.
 2. Ar darbuotojams organizuojami instruktažai gaisrinės saugos klausimais, ar jie įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnaluose.
 3. Ar evakuacijos keliai ir išėjimai yra laisvi ir parengti žmonėms netrukdomai evakuoti.
 4. Ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra įrengti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai.
 5. Ar patalpose elektros instaliacija ir elektros prietaisai yra tvarkingi.
 6. Ar objekte yra pakankamas gesintuvų skaičius (100 m² patalpos plote turi būti ne mažiau kaip du 2 kg (I) ar 4 kg (I) talpos gesintuvai arba vienas 6 kg (I) talpos gesintuvas).
 7. Ar gesintuvų garantinis galiojimo laikas, nurodytas ant gesintuvo etiketės, nėra pasibaigęs.
 8. Ar gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip 1 m iki šildymo prietaisų.
 9. Ar gesintuvai pakabinti taip, kad atstumas nuo grindų iki gesintuvo apačios yra ne didesnis kaip 1,5 m; ar jie statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose.
 10. Ar gesintuvų paleidimo įtaisai yra užplombuoti.
 11. Ar objekte įrengtas vidaus gaisrinis vandentiekis techniškai yra sutvarkytas ir patikrintas (vandentiekis perplautas, gaisrinės žarnos perkantuos ir hidrauliškai išbandytos), ar patikros rezultatai įrašyti į tam tikslui skirtą žurnalą.
 12. Ar objekte įrengtos gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos kontrolės sistemos) yra techniškai tvarkingi ir parengti darbui.
 13. Ar atliekama gaisrinės saugos sistemų ir gaisrinės automatikos įrenginių techninė priežiūra ir bandymai, ar jų rezultatai įrašyti į žurnalus.
-