



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p.rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Pagal adresatų sąrašą

2019-06-

Nr.

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO PROJEKTO

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) parengė ir teikia viešajai konsultacijai Komisijos nutarimo „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“, kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Energetikos inspekcija) būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. vasario 14 d. priėmė Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą bei susijusius įstatymų pakeitimus, kuriais sukuriamas teisinis pagrindas Energetikos inspekciją prijungti prie Komisijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5–8 dalimis, reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų vadovai parengė biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie jo parengimą 2019 m. kovo 28 d. viešai paskelbė interneto svetainėse (www.regula.lt, www.vei.lrv.lt, <http://sc.bns.lt>). Taip pat vieną kartą raštu apie reorganizavimo sąlygų parengimą pranešta visiems kreditoriams.

Biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašas pateiktas Juridinių asmenų registrui, kuris pakeitė Energetikos inspekcijos ir Komisijos teisinį statusą atitinkamai į reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 12 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų aprašo tvirtinimo ir naujos institucijos – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) – nuostatų tvirtinimo.

Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo¹ 8 straipsnio 11 dalies 22 punktą, kuriame numatyta, kad Taryba nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą,

¹ Redakcija įsigaliosianti nuo 2019 m. liepos 1 d.

eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą.

Nutarimo projektu reglamentuojama prašymų dėl elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo pateikimo tvarka, elektros energetikos objekto techninės būklės vertinimas bei sprendimo priėmimas.

Nutarimų projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt.

Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir pasiūlymus dėl Nutarimo projekto pateikti **iki 2019 m. birželio 25 d.** paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo Teisės aktų informacinę sistemą.

Nutarimo projektą parengė Komisijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas Povilas Šalaševičius, tel. (8 5) 213 3441, el. p. povilas.salasevicius@regula.lt.

PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 6 lapai.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019-06-
RAŠTO NR. R2-(T)- ADRESATŲ SĄRAŠAS**

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
3. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija;
4. Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija;
5. AB „Klaipėdos nafta“;
6. UAB „Litgas“;
7. AB „Amber Grid“;
8. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
9. LITGRID AB;
10. „Lietuvos energijos gamyba“, AB;
11. UAB „Litesko“.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

**DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS
RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI
NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS
ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO
TVARKOS PATVIRTINIMO**

2019 m. d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 22 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E-

„Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

Komisijos pirmininkas

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2019 m. d. nutarimu Nr.

**VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS
RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI
NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS
ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO
TVARKA**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Ši Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų (toliau – energetikos objektai), skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės įvertinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai reikalavimus.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme.

**II SKYRIUS
PRAŠYMO PATEIKIMAS**

3. Elektros energetikos objekto savininkas (toliau – Savininkas) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) teritoriniam skyriui pateikia:

3.1. prašymą dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo;

3.2. elektros tinklo projektą pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais);

3.3. atramų įžeminimo kontūro varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolus pagal Elektros įrenginių bandymo normų ir apimties aprašo reikalavimus;

3.4. transformatorinių techninę dokumentaciją: statinių ir įrenginių techninius pasus, faktines elektros grandinių schemas pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus.

**III SKYRIUS
ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR
SPRENDIMO PRIĖMIMAS**

4. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjas, gavęs Tvarkos 3 punkte nurodytus dokumentus, skiria įgaliotą Tarybos teritorinio skyriaus darbuotoją nustatyti bendrai naudojamą elektros energetikos objekto techninę būklę dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai išvados (toliau – Išvada) parengimo.

5. Įgaliotas Tarybos darbuotojas per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų dienos, privalo:

5.1. suderinti objekto patikrinimo datą ir laiką su Savininku arba jo įgaliotą atstovu;

5.2. atlikti objekto patikrinimą ir įvertinimą, dalyvaujant Savininkui arba jo įgaliotam

atstovui, ir surašyti elektros energetikos objekto patikrinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai aktą (1 priedas);

5.3. parengti Išvadą dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto tinkamumo tolesnei eksploatacijai (2 priedas), jį suderinti su Tarybos teritorinio skyriaus vedėju ir pasirašyti.

6. Įgalioto Tarybos darbuotojo pasirašyta Išvada pateikiama Savininkui arba jo įgaliotam atstovui. Ši Išvada turi būti pateikta elektros energetikos įmonei dėl elektros energetikos objekto išpirkimo.

7. Įgaliotam Tarybos darbuotojui elektros energetikos objekte nustčius trūkumus, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima, išduodama neigiamą išvadą su elektros energetikos objekto patikrinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai aktu (1 priedas).

9. Savininkas, savo lėšomis pašalinęs Tvarkos 1 priede nurodytus trūkumus, gali pakartotinai teikti prašymą Tarybai dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Tarybos sprendimai gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka.

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)
lėšomis iki Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų
bendrai naudojamų elektros energetikos
objektų, skirtų elektros energijai perduoti
ir (ar) skirstyti, techninės būklės
nustatymo tvarkos
1 priedas

(Elektros energetikos objekto pavadinimas)

PATIKRINIMO DĖL TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI AKTAS

20 m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Elektros tinklo trūkumai	Elemento Nr., įrengimo vieta	Pastaba
	Oro ir kabelių linijos:		
1	Daugiau kaip 30 proc. elektros linijų atramų yra pažeistos (ištrupėjęs betonas, matosi armatūra, neleistinai pakrypusi ir pan.)		
2	Daugiau kaip 30 proc. elektros linijų laidų yra mažesnio skerspjūvio, negu numatyta projekte		
3	Daugiau kaip 30 proc. atramų neįrengti įžemintuvai (pagal projektą)		
4	Kabelių linijos, kertančios važiuojamąją kelio dalį, nėra apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo		
5	Pažeisti elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimai (statiniai po linijomis, per arti medžiai)		
6	Neišlaikyti nustatyti atstumai nuo oro ir oro kabelių linijų ir jų atvadų iki žemės, pėsčiųjų ėjimo vietos, balkonų, terasų ir pan.		
7	Gandalizdis atramoje		
8	Pažeistas izoliatorius		
	Kabelių spintos, skydeliai:		
9	Daugiau kaip 30 proc. kabelių spintų pažeistos korozijos (spintos viduje sumontuota aparatūra neapsaugota nuo atmosferinio poveikio, pažeistas įžeminimo kontūras)		

Eil. Nr.	Elektros tinklo trūkumai	Elemento Nr., įrengimo vieta	Pastaba
10	Neiškelta įvadinė elektros energijos apskaitos spinta (skydelis)		
11	Neparinkti apsaugos įrenginiai (automatiniai jungikliai ir / ar saugikliai) pagal projekto reikalavimus		
	Transformatorinės:		
12	Transformatorinių metalinės konstrukcijos labai paveiktos korozijos (atsiradusios skylės) ir neužtikrina elektros įrenginių apsaugos nuo atmosferinio poveikio		
13	Neįrengti viršįtampių ribotuvasi arba iškrovikliai (pagal projektą)		
	Dokumentai:		
14	Nėra atramų įžemintuvų varžų matavimo protokolų		
15	Nėra grandinės „fazė–nulis“ trumpo jungimo srovės matavimo protokolo		
16	Elektros tinklo projektas neatitinka esamos būklės (su įvertintais pakeitimais)		
17	Nesukomplektuota transformatorinių techninė dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniai pasai, faktinės elektros grandinių schemas (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus)		

Įgalioto Tarybos darbuotojo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Elektros energetikos objekto
savininko atstovas, pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)
lėšomis iki Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų
bendrai naudojamų elektros energetikos
objektų, skirtų elektros energijai perduoti
ir (ar) skirstyti, techninės būklės
nustatymo tvarkos
2 priedas



VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

IŠVADA

DĖL _____ **BENDRAI NAUDOJAMO ELEKTROS**
(Elektros energetikos objekto pavadinimas)
ENERGETIKOS OBJEKTO TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI

20 m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: elektros tinklo projektu pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais); atramų įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolais (pagal Elektros įrenginių matavimo ir bandymo normų apimčių reikalavimus); transformatorinių technine dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniais pasais, faktinėmis elektros grandinių schemomis (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus).

Atlikta elektros tinklo apžiūra vietoje – elektros įrenginiuose _____
(rasta, nerasta – reikiamą įrašyti)
trūkumų, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima.

Nustatyta, kad _____ elektros tinklų techninė būklė
(Elektros energetikos objekto savininko pavadinimas)

_____ perduoti energetikos įmonei tolesnei eksploatacijai.
(tinkama, netinkama – reikiamą įrašyti)

(Įgalioto Tarybos darbuotojo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)