

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

**DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2009 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-75 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“
PAKEITIMO**

2017 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 73 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ Komisija

n u t a r i a:

1. Pakeisti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ (toliau – Reikalavimai):

1.1. Papildyti nauju 6.2 papunkčiu:

„6.2. *Force majeure* (nenugalima jėga) priežastims negali būti priskiriamas (nepriklausomai nuo nutraukimo priežasčių) trečias ir vėlesnis elektros energijos tiekimo nutraukimo registravimas konkrečioje tinklo pastotėje per metus.“

1.2. Buvusius 6.2–6.4 papunkčius laikyti atitinkamai 6.3–6.5 papunkčiais.

1.3. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.2. Skirstomųjų tinklų operatoriui nustatomas minimalus SAIDI, SAIFI ir MAIFI rodiklių lygis trumpiems, ilgiems ir neplaniniams nutraukimams (išskyrus nutraukimus dėl *Force majeure* (nenugalima jėga) ir išorinio poveikio priežasčių).“

1.4. Papildyti nauju 17¹ punktu:

„17¹. Minimalus kokybės lygis III patikimumo kategorijos vartotojams, nurodytas Reikalavimų 14.5 papunktyje, t. y. laiku atkurtų elektros energijos persiuntimo nutraukimų procentinė dalis, turi būti ne mažesnė nei:

17¹.1. 94,3 proc. 2018 m., 97,1 proc. 2019 m., 100 proc. 2020 m. ir toliau einančiais kalendoriniais metais, 0,4 kV įtampos tinkle,

17¹.2. 99,18 proc. 2018 m., 99,59 proc. 2019 m., 100 proc. 2020 m. ir toliau einančiais kalendoriniais metais, 10 kV įtampos tinkle,

17¹.3. 100 %, 35 kV įtampos tinkle, kiekvienais kalendoriniais metais.“

1.5. Papildyti nauju 18¹ punktu:

„18¹. Skirstomųjų tinklų operatorius privalo išmokėti kompensaciją III patikimumo kategorijos vartotojams už laiku, t. y. per 24 val., neatstatytą elektros energijos tiekimą ir už kiekvieną papildomą valandą, per kurią neatstatomas elektros energijos tiekimas, taikant Komisijos nutarimu patvirtintus kompensacijos dydžius. Kompensacijos dydžiai skirstymo tinklų operatoriui nustatomi konkrečiam reguliavimo periodui iki to periodo pirmų kalendorinių metų balandžio 15 d. atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį buitinių vartotojų elektros energijos suvartojimą bei į praėjusio reguliavimo periodo buitinių vartotojų elektros energijos suvartojimo kitimo tendencijas. Komisijos nustatyti kompensacijos dydžiai neapima patirtos žalos atlyginimo,

kuris atlyginamas teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.6. Papildyti nauju 22¹ punktu:

„22¹. Operatoriai Reikalavimų 19 ir 20 punktuose nurodytas ataskaitas Komisijai teikia elektronine forma per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).“

1.7. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.9. Pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.10. Pakeisti 9 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti skirstomųjų tinklų operatoriui minimalias vidutinio elektros energijos skirstymo trumpų nutraukimų dažnumo rodiklio (MAIFI) vertes:

2.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuo 2018 m. sausio 1 d. iki reguliavimo periodo pabaigos, t. y. 2020 m. – 0,36 kartai vartotojui.

2.2. AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Lifosa“, AB „Dirbtinis pluoštas“, AB „E Tinklas“ nuo 2018 m. sausio 1 d. iki reguliavimo periodo pabaigos, t. y. 2019 m. – 0 kartų vartotojui.

3. Nustatyti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki atitinkamo reguliavimo periodo pabaigos galiojančius kompensacijos dydžius prie skirstomųjų tinklų prijungtiems III patikimumo kategorijos vartotojams:

3.1. 15 Eur už laiku, t. y. per 24 val., neatstatytą elektros energijos tiekimą;

3.2. 0,63 Eur už kiekvieną papildomą valandą, per kurią neatstatomas elektros energijos tiekimas.

Komisijos pirmininkas

Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

**ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ
(NEPLANINIŲ ILGŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA**

20.... m..... d. Nr.

(sudarymo vieta)

20.... m..... ketvirtis

Visų vartotojų skaičius	Vartotojų skaičius, kuriems laiku neatstatytas el. energijos tiekimas	Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai	Nutraukimo priežastys	Visa teritorija				Miesto teritorija				Ne miesto teritorija			
				AĮ ₁	VĮ ₂	ŽĮ ₃	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso	AĮ	VĮ	ŽĮ	Iš viso
	SAIDI, min. vartotojui		<i>Force majeure</i>												
			Išorinio poveikio												
			Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei												
			Nenustatytos												
			Iš viso												
	SAIFI, kartai vartotojui		<i>Force majeure</i>												
			Išorinio poveikio												
			Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei												
			Nenustatytos												
			Iš viso												

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

¹ AĮ – aukštos įtampos tinklai

² VĮ – vidutinės įtampos tinklai

³ ŽĮ – žemos įtampos tinklai

Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų
6 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

**VIDUTINĖS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJŲ, KURIOSE PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPIĮ ĮVYKUSIŲ NEPLANINIŲ NUTRAUKIMŲ TRUKMĖ BUVO ILGIAUSIA,
REGISTRavimo ATASKAITA**

20.... m..... d. Nr.

(sudarymo vieta)

20.... m..... ketvirtis

Eil. Nr.	Linija	Įtampa, 6–10 kV, 35 kV	Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)	Nutraukimų trukmė, min. (išskyrus <i>force majeure</i>)	Nutraukimų skaičius, vnt. (įskaitant visas priežastis)	Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius	
						mieste	ne mieste
		3	4	5	6	7	8
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų
7 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

**VIDUTINĖS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJŲ, KURIOSE PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ ĮVYKUSIŲ NEPLANINIŲ NUTRAUKIMŲ SKAIČIUS BUVO
DIDŽIAUSIAS, REGISTRAVIMO ATASKAITA**

20.... m..... d. Nr.

(sudarymo vieta)

20.... m..... ketvirtis

Eil. Nr.	Linija	Įtampa, 6–10 kV, 35 kV	Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)	Nutraukimų skaičius, vnt. (išskyrus <i>force majeure</i>)	Nutraukimų skaičius, vnt. (įskaitant visas priežastis)	Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius	
						mieste	ne mieste
		3	4	5	6	7	8
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

9 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

PERSIUNTIMO ATKŪRIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRavimo ATASKAITA

20.... m..... d. Nr.

(sudarymo vieta)

Visų vartotojų skaičius	Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Mato vnt.	Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Paslaugos suteikimo vartotojui kartų skaičius, viršijantis nustatytą rodiklį	Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)
	I		Per laiką, ne ilgesnį nei automatinis perjungimas nuo vieno nepriklausomo elektros šaltinio prie kito			
	II	val.	2,5			
	III	val.	24			

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)